

D e c y z j a

Na podstawie art.20 ust.1,21 ust.1,2 i 3, 26, 53 ust.2 pkt. 1 i 2,82 ust.2 pkt.4. Ustawy z dnia 24.X.1974r. "Prawo Wodne" /Dz.U.Nr. 38, poz.230/, S 3,12,19,21 Zarządzenia Prezesa CGGW i Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 31.XII.1962r. /Dz.Bud.Nr.5, poz.17/63/ oraz art.97 k.p.a. - Samodzielny Referat Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta i Powiatu w Legnicy, po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Melioracji w Złotorzy z dnia 15.II.1975r, Nr.BIX-39/61/2/75 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla wodociągu PGR Brochocin, pow.Złotorzyja

## o r z e k a

I. Udzielić Powiatowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej i Melioracji w Złotorzy pozwolenie wodnoprawne na:

1/ wykonanie studni wierconej o obudowie z kręgów betonowych  $\varnothing$  1500 mm wg projektu typowego KB.4.4.11.1, głębokości 30 m, wydajności eksploatacyjnej 32 m<sup>3</sup>/godzinę, zlokalizowanej na terenie posesji PGR Brochocin Dolny w odległości 7,5 m od stacji uzdatniania wody w kierunku północno-zachodnim,

2/ wykonanie przekroczenia rzeki Brochotki w obrębie wsi Brochocin, pow.Złotorzyja przewodem wodociągowym stalowym  $\varnothing$  80 mm w rurze osłonowej stalowej  $\varnothing$  200 mm, między projektowanymi węzłami:

✓ - 67 - 68 w odległości 130 m poniżej osi drogi relacji Chojnów-Złotorzyja, o rzędnej posadowienia górnej krawędzi rury osłonowej pod dnem rzeki na rzędnej 176,45 m npm,  
✓ - 74 - 79 w odległości 27,5 m powyżej osi drogi relacji Chojnów-Złotorzyja o rzędnej posadowienia górnej krawędzi rury osłonowej pod dnem rzeki na rzędnej 177,10 m npm

47  
- 95 - 98 na wysokości budynku administracyjnego PGR Brochocin Górny o rzędnej posadowienia górnej krawędzi rury osłonowej pod dnem rzeki na rzędnej 180,70 m npm,  
- 50 - 51 na wysokości budynku Szkoły Podstawowej w Brochocinie o rzędnej posadowienia górnej krawędzi rury osłonowej pod dnem rzeki na rzędnej 175,70 m npm

3/ wykonanie kolektora betonowego  $\varnothing$  0,15 m o długości l = 160 m

do odprowadzenia popluczyn do rzeki Brochotki.

II. Udzielić Kombinatowi Państwowych Gospodarstw Rolnych "Zagrodno" - Zakładowi Brochocin, pow. Złotoryja pozwolenia wodnoprawnego na :

✓1/ pobór wody podziemnej ze studni głębinowej, o głębokości 30 m, wydajności eksploatacyjnej 32 m<sup>3</sup>/godzinę, zlokalizowanej na terenie PGR Brochocin Dolny, w odległości 7,5 m od stacji uzdatniania wody w kierunku północno-zachodnim, w maksymalnej ilości 181,753 m<sup>3</sup>/dobę, 25,057 m<sup>3</sup>/godzinę, 418 l/minutę, 6,96 l/sekundę, przy pomocy pompy głębinowej G-80/IV-B, o wydajności 450 l/minutę i używania pobieranej wody do celów bytowo-gospodarczych PGR i wsi Brochocin.

✓2/ odprowadzenia popluczyn ze stacji uzdatniania wody do rzeki Brochotki w ilości maksymalnej 2,0 m<sup>3</sup>/dobę, o następującym składzie popluczyn na wylocie do rzeki :

BZT<sub>5</sub> - poniżej 4 mg/l O<sub>2</sub>  
zawiesina - poniżej 20 mg/l

III. Powyższe pozwolenie wodno-prawne udzielić pod warunkami:

✓1/ prowadzenie prawidłowej eksploatacji wszystkich urządzeń służących do poboru wody i odprowadzenia popluczyn,

✓2/ zarejestrowania studni w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Geologii i Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w terminie przed przystąpieniem do jej eksploatacji,

3/ zamontowania wodomierza na ujęciu wody w terminie przed przystąpieniem do jego eksploatacji,

4/ prowadzenia rejestru ilości ujmowanej wody,

✓5/ opracowania szczegółowej instrukcji eksploatacji urządzeń służących do poboru, uzdatniania oraz doprowadzenia wody i przedłożenia jej w Sam. Ref. Gop. Wodnej Urzędu Miasta i Powiatu w Legnicy do zatwierdzenia w terminie przed przystąpieniem do eksploatacji studni,

✓6/ utrzymania koryta i brzegów rzeki Brochotki na odcinku 5 m poniżej wylotu kolektora ściekowego odprowadzającego popluczyn ze stacji uzdatniania wody,

7/ prowadzenie dziennika budowy zarejestrowanego i ostemplowanego w tut. Samodzielnym Referacie,

8/ zawiadomienie tut. Sam. Referatu o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót,

U z a s a d n i e n i e

Zakres praw i obowiązków dla Powiatowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Melioracji w Złotoryi i Kombinat PGR "Zagrodno" - Zakład Brochocin pow. Złotoryja ustalono zgodnie z wnioskiem, w myśl obowiązujących

przepisówprawa wodnego, w oparciu o dane zawarte w dokumentacji technicznej, opracowanej przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wodę "Elwów" Wrocław, Pracownia Projektowa we Wrocławiu, ul. Wspólna 30, po przeprowadzeniu rozprawy wodnoprawnej w miejscu.

Ustalone w pkt. II niniejszej decyzji warunki pod jakimi pozwolenie wodnoprawne zostało udzielone wynikają z obowiązujących przepisów prawa wodnego, a ich ściśle dochowanie w trakcie eksploatacji wodociągu zapewni należyty stan techniczny wszystkich urządzeń służących do ujęcia, uzdatniania i rozprowadzania wody oraz zapewni należyłą jakość wody dostarczanej PGR i wsi Brochocin.

Nakładając na PGR Brochocin obowiązek utrzymania projektowanego wodociągu, tut. Samodzielny Referat Gospodarki Wodnej wzięł pod uwagę rozmiar korzystania z wody /ok. 3/4 ujmowanej wody przeznaczone jest na zaopatrzenie Gospodarstwa/ oraz środki ludzkie i techniczne, jakimi dysponuje PGR - umożliwiające bieżący nadzór nad projektowanym wodociągiem, jak również lokalizację ujęcia i stacji uzdatniania wody na gruntach PGR.

Mieszkańcy wsi Brochocin będą uiszczać opłaty za pobraną wodę oraz na nich spoczywać będzie obowiązek stosownego uczestniczenia w kosztach ewentualnych remontów ujęcia wody oraz sieci wodociągowej.

Uwzględniając powyższe, postanowiono orzec jak w sentencji.

O t r z y m u j ą :

1. Kombinat PGR Zagrodno, pow. Złotoryja
2. Państwowe Gospodarstwo Rolne Brochocin, pow. Złotoryja
3. Urząd Gminy w Zagrodnie, pow. Złotoryja
4. Pow. Zarząd Gosp. Wodnej i Melioracji w Złotoryi
5. Powiatowa Stacja San-Epidem. w Złotoryi
6. Ob. Soltys wsi Zagrodno, pow. Złotoryja

7/ 2-egz. a/a



1 pp. Maciejka Maria i inni  
miej. wsi Brochocin  
w celu pobrania wody