

H-2552

"WODROL" Zielona Góra  
al. Zjednoczenia 104  
-----

ANNKS do dokumentacji hydrogeologicznej  
w kat. B ujęcia wody podziemnej z utworów  
czwartorzędowych dla wodociągu wiejskiego  
w Zagrodnie

Gmina: Zagrodno

woj. Legnica

1986 r.

WOJEWÓDZKIE ARCHIWUM GEOLOGICZNE  
w Legnicy

Nr inw. H-2552

WAG.

2

"WODNOL" Zielona Góra

al. Kłopotnicka 104

ANIEKS DO DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ

w kat. "B" ujęcia wody podziemnej z utworów

kwartarnych dla wodociągu wiejskiego

w Zagrodnie

Dyrektor

Z-ca DYREKTORA

inż. Andrzej Jędrzejewicz

mgr Renata Seredyńska

mgr. inż. Andrzej Jędrzejewicz

Geolog dokumentujący

znak notatki weryfikacyjnej 32/86

Zweryfikowano dnia 4.09.1986 r.

Wzrost co do jakości wody:

Przeznaczenie wody: do picia i innych celów gospodarki

mgr. inż. Andrzej Jędrzejewicz

ZATWIERDZONO  
dnia 26-11-1986 r.  
decyzja Nr 058.8930-2/54/86  
URZĄD WOJEWÓDZKI  
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA  
GOSPODARSTWA WODNY I GROUND  
PLAC SŁOWIAŃSKI 1  
58-208 LEGNICA (2)

WOJEWÓDZKI ARCHEWIZAT GEOLOGICZNY  
w LEGNICY  
Nr inw. H-2552

Zielona Góra, lipiec 1986 r.



# Dane ogólne

Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych

w Legnicy

Użytkownik (inwestor bezpośredni): **Wodociąg wiejski**

Miejscowość: **Zagrodno**

Gmina:

**Gmina Zagrodno**

Województwo: **legnickie**

Osiedle:

Współrzedne geograficzne wierzchnia:

**Ia**  
15° 51' 45"  
51° 12' 15"

**IV**  
15° 51' 45"  
51° 12' 10"

(pojedynczo, awaryjnie, zespołowo)

**zespółowo**

Dokumentowany otwór jest **nieczynnym** otworem inwestora i eksploatowany będzie

Zapotrzebowanie na wodę wynosi **100** m<sup>3</sup>/godz. i **100** m<sup>3</sup>/dobę pro-

**wg projektu badań**

Nr

Przeznaczenie wody: **do picia i potrzeb gospodarskich**

Wymogi co do jakości wody: **wg obowiązujących norm dla wody do picia**

Dokumentację w kat. "C" i projekt **projekt badań hydrogeologicznych**

**"Wodociąg Zielona Góra"**

Wykonane przez

**Zarząd Wojewódzki w Legnicy**

Zatwierdził:

**1984.11.06**

**nr 08-8530-3/65/84**

decyzją z dnia

Aneks z dnia

zatwierdził

Decyzją z dnia

nr



1961/10/10

工部司

○ 丁巳年九月

4/30/81

AI 39430

Умилеи пропонула твѣ



1. Wstęp
2. Opis wykonanych robót i badań
- 2.1. Kontrolne pomiarowe studni testujących I, II, III
- 2.2. Wiercenie otworu zastępczego nr I
- 2.3. Wiercenie otworu rozpoznawczego nr IV
- 2.4. Kontrolne pomiarowe otworu mierzającego I
- 2.5. Pomiarowe rozpoznawcze
3. Charakterystyka regionu badań
- 3.1. Najbliższe dane o morfologii
- 3.2. Budowa geologiczna
- 3.3. Warunki hydrogeologiczne
4. Jakoby wody
5. Obliczenia hydrogeologiczne
6. Wnioski i zakończenia

## Załączniki tekstowe

1. Tabelaryczne zestawienie analiz stłowych
2. Sprawozdanie techniczne z niwelacji otworów
3. Wyniki analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych ze studni I, II, III
4. Wyniki analiz fizyko-chem. i bakter. z otworu mierzającego
5. Wyniki analiz fizyko-chem. bakter. i technologicznych z otworu I
- 5a. Wyniki analiz fizyko-chem. z rzeki Skory
6. Wyniki analiz fizyko-chem. i bakter. z otworu IV
- 6a. Wyniki analiz fizyko-chem. z rzeki Skory
- 6b. Wyniki analiz fizyko-chem. bakter. i technologicznych z otworów I, II, III i IV
7. Wyniki analiz fizyko-chem. bakter. i technologicznych z otworów I, II, III i IV
- 7a. Wyniki analiz fizyko-chemicznych z rzeki Skory podczas pomiarów rozpoznawczych
8. Wyniki pomiarów wody na zawartość pestycydów w wodzie z otworów I, II i IV oraz rzeki Skory.
9. Wyniki pomiarów wody na zawartość detergentów

## Załączniki graficzne

10. Mapa sytuacyjna ujęcia w skali 1:1000
11. Zbiórowe zestawienie wyników wiercenia studni nr I
12. " " " " " "
13. " " " " " "



- |     |   |   |   |   |   |              |
|-----|---|---|---|---|---|--------------|
| 14. | Zbiórce zestawienie wyników wierceń otworu Ia | " | " | " | " | Ia           |
| 15. | "   | " | " | " | " | Ia           |
| 16. | Wykres pomiarów kontrolnego studni Nr I       | " | " | " | " | I            |
| 17. | studni Nr II                                  | " | " | " | " | II           |
| 18. | studni Nr III                                 | " | " | " | " | III          |
| 19. | Wykres pomiarów otworu Ia                     | " | " | " | " | Ia           |
| 20. | "   | " | " | " | " | Ia           |
| 21. | Wykres zależności Q/S i q/s dla otw. IV       | " | " | " | " | IV           |
| 22. | Wykres pomiarów zespółanego otw. Ia, IV i III | " | " | " | " | Ia, IV i III |
| 23. | Wykres pomiarów otworu Ia                     | " | " | " | " | Ia           |



[illegible]

W wyniku tych prac zostały określone aktualne wydajności eksploatacji  
ruch. studni I, II, III, umożliwiające od pierwowzylach I nie wystarczające  
w sumie dla pokrycia zapotrzebowania w wysokości 100 m<sup>3</sup>/h.  
W celu uzyskania większej ilości wody zostały określone dwa otwory –  
zestępy nr 12 i uzupełniający nr 14.

W celu uzyskania wiadomości o tym, czy w tym czasie  
zostałby ur. 12 1 uzupełniony nr 14.  
W pomieszczeniu mieszczącym się w budynku nr III  
dopiero wybudowano 110 m<sup>3</sup>/h kolumnę wentylacyjną  
rozwiązującą tym samym zadanie.

Ze względu na to, że nie wykaza się zasobów wody dla ujęcia  
rozważa się tym samym ujęcie.  
Wyniki robót i badani przedstawiono w aneksie do dokumentacji w kat.  
B z 1973 r.

Д № 1973 г.  
Анекс майоры председатели в Удмуртской Автономной Республике  
копирование.

8. Описъ възстановленъ въ 1906 г. 1 баранъ

2.1. Kontrolye pomoyanito student istozhebyeh I, II, III

Prace to były wykonane w okresie od 5.02.86 r. do 20.02.86r.  
Stądże zostały przeprowadzone pomiary 5-100 wykonany. Woda była  
odprowadzona do kanałizacji na terenie ul. Góralskiej. Pomiar wydajności  
wykonano przy pomocy wodomierzy.

Wszystkie komponenty każdego etapu było poprzedzone wykonaniem pomiaru efektywności, następnie komponentem odczytującym w czasie od 12-24 godzin i dezyfekcji przez opłukiwanie.

Ромованіе помѣтаре кажда студн прораваено в акаіе 24 годін  
пры праы рокозакых студн повои на моиа быо преравао  
сакквалое достау воды до сеей водострогой. В студнаох тыох

Ученые должны не только изучать природу, но и использовать ее в интересах общества. Поэтому необходимо развивать науку, которая занимается изучением природы и ее использования в интересах общества. Это и есть биология.

• Festung des Kaiserreichs

Studia Nr II została przebadana jako piarawa. Aktualna głębokość wynosi 24 m / pierwsza 27,5 m / ale w studni nie ma zasypu tylko metalowe przedmioty, przypuszczalnie utopione pompy lub ich części. W studni na głębokości 10 m zabudowano pompę głębinową 6-100 i po ustabilizowaniu się wody na głębokości 2,3m od wstępu /1,46 od dna/ w dniam 6-7.02.66r. została wykonana pomiarowa



oceanizujące w czasie 24 godzin. Użytkowo wydajność 24m<sup>3</sup>/h przy depresji 5,47m. Woda oceanizuje się. Po zakończeniu lustro powróciło do pierwotnego poziomu w ciągu 20 minut.

Pomiarowe pomiarowe przeprowadzono w dniach 10-11.02.86r. w czasie 24 godzin. Wydajność zwiększona do 28,8 m<sup>3</sup>/h. Odpowiadająca jej depresja 11,97 m ustalona po dwóch godzinach pomiaru. Była to maksymalna depresja możliwa do wytworzenia w danych warunkach technicznych. / filtr rozpuszczona się na głębokości 15,5 m. Po pomiaru woda powróciła do poziomu 2,3 w ciągu 20 minut. Podczas pomiaru kontrolnego studni II studnia I i III były eksploatowane w pierwszej lustro wody wahało się od ok. 6 m do 10,57 m zależnie od momentu wykonania pomiaru/podczas pracy pompy czy w chwili po wyłączeniu.

W studni III wahania lustro zawierały się w granicach od ok. 4 do ok. 8 m.

W warunkach pracy tych studni nie było możliwości dokładnego określenia wielkości oddziaływania studni II na pozostałe.

Studnia Nr I głębokość aktualna wynosi 21,2 m / pierwotna 23 m / Podobnie jak w poprzedniej nie ma nasypu tylko utopione metalizery oceaniz. Pomiarowe wykonano pompą zabudowaną na głębokości 12,5 m. Woda stabilizowała się na głębokości 2,5 m od wstępu / 1,51 m od terenu.

Pomiarowe oceanizujące wykonano w dniu 12.02.86r. w czasie 12 godzin z wydajnością 16,8 m<sup>3</sup>/h.

Takie same wydajności uzyskano w pomiarach pomiarowym przy depresji 9,3 m a więc obniżeniu lustro wody niżej do górnej krawędzi filtra. Pomiarowe to wykonano w dniach 13-14.02.86r. w czasie 1 doby.

po zakończeniu woda powróciła do poziomu 2,5m w ciągu 25 minut. Podczas pomiaru studni II była nieczynna / awaria pompy / a lustro wody pod wpływem oddziaływania obniżyło się w niej od 2,3 do 2,48 m/0,18 m.

Studnia III była czysta ale lustro wody obniżyło się w niej do głębokości nawieszenia pompy 13,55 m i nie można było wykonywać pomiarów.

Studnia Nr III posiada aktualną głębokość 21,3 / pierwotnie 25 m / i podobnie jak w poprzednich nie jest nasypiana, lecz ma utopione oceaniz pomp. Lustro statyczne znajduje na głębokości 2,6 m poniżej wstępu / 1,88 m poniżej terenu.

Pomiarowe oceanizujące wykonano w dniach 17-18.02.86r. w czasie 24 godzin z wydajnością 26,4 m<sup>3</sup>/h a pomiarowe w dniach 19-20.02.



W czasie 1 doby z wydajnością 28,2 m<sup>3</sup>/h przy depresji 9,65 m. Po zakończeniu wody powróciła do poziomu wyjściowego w ciągu 20 minut.

Podczas pompowania studnie I i II były eksploatowane a lustro dynamiczne obniżone pod wpływem oddziaływania utrzymywano się na głębokościach 9,82 m i 9,9 m.

Wykonane pompowania kontrolne potwierdziły sygnalizowany przez użytkownika spadek wydajności studni.

Wydajki jednostkowe w porównaniu z okresem odwiertowania studni uległy znacznemu zmniejszeniu i przedstawiały się następująco:

- studnia I - 1,8 m <sup>3</sup> /h/1ms	/4,15 m <sup>3</sup> /h w 1973 r.
- studnia II - 2,4 "	/4,28 "
- studnia III - 2,9 "	/5,19 "

W wyniku stwierdzonego spadku wydajki jednostkowego kolmatacja /poziom statyczny wody nie ulega obniżeniu/ zmniejszają się wydajności eksploatacyjne studni.

Przy pracy pomp zabudowanych w rurach nadlustrowych, bezpośrednie nad oszczędzając przepustowość filtrów możliwe do wytworzenia depresje i odpowiadające im wydajności wynoszą:

- studnia I	Se = ok. 8 m.	Qe = ok. 14 m <sup>3</sup> /h
- studnia II	Se = ok. 11,5 m	Qe = ok. 27 "
- studnia III	Se = ok. 8,5 m	Qe = ok. 24 "

Dawno to sumaryczną wydajność ujęcia zaledwie w wysokości 65m<sup>3</sup>/h podczas gdy zapotrzebowanie na wodę wynosi 106 m<sup>3</sup>/h a natwierdzone zasoby 110m<sup>3</sup>/h.

Możliwe do uzyskania wydajności eksploatacyjne na rzędu Qdop studni obliczonych obecnie w oparciu o wyniki pierwowynych pompowań. Wartości k obliczone wzorem Forchheimera dla wody infiltracyjnych, a Qdop wg Stoharata /A = 19,6  $\frac{m}{h}$ .

Uzyskane wartości k, Qdop i Q dop wynoszą :

Studnia Nr I	Studnia Nr II	Studnia Nr III
k=0,000694m/s	k=0,000722m/s	k=0,000805m/s
Qdop=2m/h	Qdop=2,04m/h	Qdop=2,15 m/h
Qdop=17m <sup>3</sup> /h	Qdop=20m <sup>3</sup> /h	Qdop=21 m <sup>3</sup> /h

Wszystkie studnie były eksploatowane z większymi wydajnościami odpowiednio do ustalonych zasobów co w efekcie przyniosło niekorzystnie na ich żywotność.



Wyniki pierwszego etapu badań zostały przedstawione w Brązynie

Województwa w Legnicy w piśmie z dnia 1986.03.06 Wniosekowano w

nam niezależnie od student następującej: Iz za najgorzej student I,

odwieszono nauczającego otworu Nr IV, który rozwinąłby dodać

komo problem brakuje student swaryjnej.

W odpowiedzi Urząd Województwa zlecił wykonanie remontacji chemi-

cznej student na ujęciu. Remontacja taka wykonana Woj. Zakład Usług

Wodych w Lublinie w dniach 2-27.04.86 a wyniki pomiarów student

zajmował wykazano od pierwszych wyników z 1973 r.

W operacji o te wyniki wykonano obliczenia współczynnika filtracji

wzorem Forchheimera  $k = 0,733 \cdot q \cdot 10^{-2}$

jak widac należy renowacyjno poprawiły wyznaczone wydajności student

By one nawet wyższe od pierwszych wyników z 1973 r.

W operacji o te wyniki wykonano obliczenia współczynnika filtracji

Wzorem Forchheimera  $k = 0,733 \cdot q \cdot 10^{-2}$

W operacji o te wartości obliczone  $q$  dla student otrzymujące

Wzorem Forchheimera  $k = 0,733 \cdot q \cdot 10^{-2}$

Wzorem Forchheimera  $k = 0,733 \cdot q \cdot 10^{-2}$

Wzorem Forchheimera  $k = 0,733 \cdot q \cdot 10^{-2}$

Wzorem Forchheimera  $k = 0,733 \cdot q \cdot 10^{-2}$

Wzorem Forchheimera  $k = 0,733 \cdot q \cdot 10^{-2}$

Wzorem Forchheimera  $k = 0,733 \cdot q \cdot 10^{-2}$

Wzorem Forchheimera  $k = 0,733 \cdot q \cdot 10^{-2}$

Wzorem Forchheimera  $k = 0,733 \cdot q \cdot 10^{-2}$



Wierzenie wykonane w jednej kolumnie rur  $\varnothing$  508 mm do głębokości

25 m.

Warstwa wodonośna wystąpiła od 1,8 - 22 m. W otworze został zabu-

downy filtr o następującej konstrukcji:

- rura nadfiltrująca stalowa  $\varnothing$  406 mm długość 12 m

- filtr z rury perforowanej  $\varnothing$  406 mm długość 10 m owinięty siatką

nylonową Nr 10 na siatce podkładowej o oczkach  $\varnothing$  0,5 mm

- rura podfiltrująca  $\varnothing$  406 mm długość 3 m

Filtr postawiony na głębokości 25 m obrysano zwrtem o granulozacji

2-3 mm z rury  $\varnothing$  508 mm usunięto z otworu.

W dniu 8 - 4.04.86 r. było wykonane pomiarowe oczyszczanie w

czasie 24 godzin. Wykano wydajność 19,8 m<sup>3</sup>/h przy depresji 1,69m.

Woda oczyszczona się z zawieszin mechanicznych.

Następnie otwór został zasłonięty.

Pomiarowe pomiarowe przeprowadzono w dniach 7-10.04.86 po wymianie

pompy na większą. Pomiarowano 66 godzin zamiat 48 na co zużyła się

potrzeba stopniowego zwiększenia wydajności nowej

pompy aż do osiągnięcia wartości maksymalnej i wydłużenie pomowa-

nia w fazie końcowej do godzin rannych kiedy zostały pobrane próby

wody przez nadzór geologiczny.

W pomiarach tym uzyskano wydajność 522 m<sup>3</sup>/h przy depresji 4,39 m

/przy nieoznaczonym studni I i II / co daje wydajność jednostkowy 11,89m<sup>3</sup>

/lms.

Po zakończeniu pomiarów woda powróciła do pierwotnego poziomu w

ciągu 10 minut.

Podczas pomiarów studnia Nr I była nieczynna, a obniżenie lustwa

wywołane otworem II wynosiło w niej 0,3 m.

2.3. Wierzenie otworu rozpoznawczego Nr IV

Otwór Nr IV odwiertowano do głębokości 25 m w rurach  $\varnothing$  508 mm. Warstwa

wodonośna wystąpiła w strzale od 2-22 m.

Na głębokości 25 m został postawiony filtr o konstrukcji jak niżej

- rura nadfiltrująca stalowa  $\varnothing$  406 mm długość 11 m

- filtr z rury perforowanej  $\varnothing$  406 mm długość 11 m z siatką nylonową

Nr 10 na siatce podkładowej o oczkach  $\varnothing$  0,5 mm

$\varnothing$  0,5 mm

- rura podfiltrująca  $\varnothing$  406 mm długość 3 m.

Do obrysania filtra użyto zwrtem o granulozacji 2-3 mm. Rury robocze

wyłożone. Lustro wody ustabilizowało się na głębokości 1,6 m.



Pomownice oczyszczające przeprowadzone w dniach 19-20.05.66r.

w czasie 24 godzin uzyskują maksymalną wydajność 54 m<sup>3</sup>/h.

Po przerwie na dezynfekcję otworu, w dniach 21-24.05.66r. zostało wykonane pomownice pomiarowe trzystopniowe, a uzyskane wyniki są następujące:

Q <sub>1</sub> = 18 m <sup>3</sup> /h	S <sub>1</sub> = 2,13 m	q = 8,45 m <sup>3</sup> /h/lms
Q <sub>2</sub> = 36 "	S <sub>2</sub> = 4,07 m	q = 8,84 "
Q <sub>3</sub> = 54 "	S <sub>3</sub> = 6,17 m	q = 8,75 "

W studni Nr III wykazanej w tym czasie z eksploatacji Instra wody obniżyło się pod wpływem otworu IV o 0,13 m podczas pierwszego stopnia, 0,24 m podczas drugiego stopnia i 0,34 m podczas trzeciego. Pozostałe studnie były eksploatowane.

#### 8.4. Kontrolne pomownice otworu pośredniczącego Ia.

W rejonie studni Nr I został stwierdzony otwór wierciny oznaczony numerem roboczym Ia. Otwór ten nie był namierzony na planie sytuacyjnym i jego przebieg nie jest znany. Należy przypuszczać, że był to otwór poszukiwany przy poprzedzającej wykonanie studni I. Średnica otworu wynosi ok. 150 mm a głębokość 20 cm. Konstrukcja nie jest znana. Otwór ten przebadano wykonując pomownice oczyszczające w czasie 24 godz. w dniach 26-27.05.66r. Maksymalną wydajność uzyskana pompa G-40 XI zamieszczoną na głębokości 10 m wynosiła 12m<sup>3</sup>/h. W pomowni pomiarowej które wykonano po odfiorowaniu w dniach 28-29.05.66 w czasie 24 godzin uzyskano 12m<sup>3</sup>/h przy depresji 2,3m. Wpływ pomownego otworu został zaobserwowany w studniach I i Ia. Obniżenie Instra wody wynosiło 0,39 m i 0,23 m.

#### 8.5. Pomownice bezpośrednie

W pomowni bezpośredniej naczyniowej dwa nowe otwory Iz i IV oraz studnia istniejąca Nr III. Pozostałe studnie ujęcia były wyłączone a na sieć wodociągową podawano wodę ze studni III.

Pomownice to trwały w dniach 3-6.06.66r. w czasie 72 godzin.

Wode z otworu Ia ~~XXXX~~ odprowadzano do kanalizacji na terenie

ujęcia z otworu IV do rzeki.

Wydajność określono przy pomocy wodomierzy. Nowe otwory pomowano z wydajnościami po 45m<sup>3</sup>/h a studnie III z wydajnością 20,4m<sup>3</sup>/h. Sumaryczna wydajność 110 m<sup>3</sup>/h była równa zatwierdzonym zasobom wody dla ujęcia w kat.B w 1973 r.



Rejon badań znajduje się na tzw. Pogórzu Krasickim w dolinie

### 3.2. Budowa Geologiczna

nie opiera się na podłożu.

Podłożem terenu jest piasek. Głównie białego koloru i

Współ wody znajduje się na obszarze teren krasowego

Każde to określone niepodległym punktem geologicznym w terenie.

otwór Ia - teren 179,16 "

- Głębokość 180,46 "

studnia III - teren 179,74 "

- Głębokość 180,06 "

studnia II - teren 179,22 m n.p.m.

- Głębokość 180,17 m n.p.m.

studnia I - teren 179,18 m n.p.m.

- Głębokość 180,19 m n.p.m.

otwór IV - teren 179,74 m n.p.m.

- Głębokość 180,38 m n.p.m.

otwór Ia - teren 179,10 m n.p.m.

Głębokość otworów i studni jest różna. Wynosi ona:

Do zakreślenia przez terenowych nowych otworów i studni jest różna wysokość

### 3.1. Najbardziej dane o morfologii

### 3. Charakterystyka terenu badań

n.p.m., a w studniach ok. 178 m n.p.m.

W czasie przed rozpoczęciem pomiarów niebo było pochmurne, temperatura 17,5°C

nie 0,0°C co było spowodowane intensywnymi opadami. Każde

nieobserwowano podzielenie się stanu wody na pięć o 0,01 a nastę-

wodowazę. Poziom wody był tylko w ostatniej 10 godzinach

Podczas pomiarów wykonywano pomiary stanu wody w czasie na roboczym

q = 5,0 m<sup>3</sup>/h

q = 0,41 m<sup>3</sup>/h

q = 11,0 m<sup>3</sup>/h

S = 4,03 m

S = 5,35 m

S = 3,98 m

q = 20,4 m<sup>3</sup>/h

q = 45 m<sup>3</sup>/h

q = 45 m<sup>3</sup>/h

studnia III

otwór IV

otwór Ia

Wyniki pomiarów przedstawia się następująco:



Ujęcie wodociągowe w Zagrodzie bazuje na owarforyzowanym poziomie wodonośnym, który należy tu od głębokości ok. 2 do 22-24 m. Jest to poziom rzeźnionych osadów piaszczysto-żwirowych w dolinie rzeki Skory, która przepływa w odległości 60-100 m od studni na terenie ujęcia. Woda tego poziomu, pozostaje w bezpośrednim kontakcie hydrodynamicznym z wodami rzeki a zatem ujęcie ma charakter infiltracyjnego. W związku z tym poziom wody w studniach może zmieniać się w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych co jednak przy znacznej rezerwie głębi wody nad filtrem nie

### 3.3. Warunki hydrogeologiczne

- 0 - 2,0 glina piaszczysta, żółta
- 2 - 12,0 żwir z piaskiem i odciekami
- 12-18,0 piasek żółty z domieszką żwiru w ilości ok. 30%
- 18,0-22,0 piasek drobnoziarnisty, szary
- 22,0-25,0 ił pylasty, szary

### Otwór IV

- 0 - 0,3 glina
- 0,3-1,8 glina piaszczysta, żółta
- 1,8-7,0 żwir z domieszką piasku, żółty
- 7,0-8,0 glina
- 8,0-12,0 żwir z domieszką piasku, żółty
- 12,0-18,0 piasek gruboziarnisty żółty z domieszką ok. 30% żwiru.
- 18,0-22,0 piasek średnioziarnisty, szary
- 22,0-25,0 ił pylasty, szary

### Otwór II

Na jego profil składają się osady piaszczysto-żwirowe akumulacji rzeźnionych zalegające od ok. 2 m do 22-24 m. Grubość żwiru przeważnie w wyższych partiach profilu i zmniejsza się z głębokością. W sągu we wszystkich otworach zalega piasek średnio-bardzo drobnoziarnisty, szary. Warstwę piaszczysto-żwirową podcina łył piaszczysta lub glina. W strzpie owarforyzacji występuje ośrodek/2-2,5m/ warstwa porośnięta gliną piaszczystą o barwie żółtej. Szczytowe profile otworzonych obecnie otworów są następujące:

Rzeka Skory. Owarforyzacja nieprzewidywalna w czasie tu rozpoznany do







a następnie manganowy również z dowolną prędkością od 5-15m/h,

Cykanie wody wykonano w laboratorium "Model".  
Na dodatkowe zleżenie inżyniera zostały wykonane analizy  
wody na zawartość bakterii i deterytusów z otworów pompowanych  
zestawu i z rzeki. Wykonano te badania Woj. Staży Sanitarne-  
epidemiologiczne we Wrocławiu. W badaniu z badanych prób nie  
zbadano obecności bakterii, natomiast deterytus wykazy  
w ilości poniżej dopuszczalnej normy tj. 0,2mg/dm3 ze względu  
studium III gdzie osiągnięty 0,3 /maksymalnie dopuszczana jest 0,5 mg/d  
Wszystkie wyniki badań wody dostarczono do niniejszego opracowania

## 5. Obliczenia hydrauliczne

### Otwór II

1. Obliczenie współczynnika tarcia w rurach wykonano wzorem Frichego  
dla studni w wartości o swobodnym zwiercisku wody w pobliżu wód  
powierzchniowych

$$k = \frac{0,733 \cdot Q \cdot 10^3}{H^2 - h^2}$$

Objaśnienia:

Q - wydajność z próbnego pomiaru

H - statyczny stan wody w studni

h - dynamiczny stan wody

a - odległość od rzeki

r - promień studni

Dane: Q = 52,2 m3/h

a = 105 m

H = 20,35 m

r = 0,25 m

h = 15,96 m

$$k = \frac{0,733 \cdot 52,2 \cdot 10^3}{20,35^2 - 15,96^2} = \frac{111,72}{159,4} = 0,7 \text{ m/h} = 0,000194 \text{ m/s}$$

2. Obliczenie dopuszczalnej prędkości wody do filtra  
wg Stoharda

$$v_{\text{dop}} = 19,6 \sqrt{k} \text{ m/d} = 19,6 \sqrt{0,7} = 3,34 \text{ m/h}$$



3. Obliczenie dopuszczalnej wydajności studni

$$Q_{dop} = \frac{1}{4} \cdot d \cdot I \cdot V_{dop}$$

$$G_{stud} : d = \text{średnica studni} = 0,5 \text{ m}$$

$$I = \text{długość osłodzi czynnicy filtracji} = 10 \text{ m}$$

$$Q_{dop} = 3,14 \cdot 0,5 \cdot 10 \cdot 3,34 = 52 \text{ m}^3/\text{h}$$

Taka wartość uzyskano też w grębym pompowaniu przy depresji 4,4 / w przekrojeniu/.

4. Obliczenie następującej depresyjnego

$$K = 578 \cdot \frac{Q}{H} \cdot K = 578 \cdot 4,4 \cdot \sqrt{20,35 \cdot 0,000194} = 158 \text{ m}$$

# Strona IV

1. Obliczenie współczynnika filtracji wzdłuż j-w.

$$\text{Dane: } Q_1 = 18 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$H = 20,5 \text{ m}$$

$$h_1 = 18,37 \text{ m}$$

$$Q_2 = 38$$

$$h_2 = 16,43 \text{ m}$$

$$h_3 = 14,33 \text{ m}$$

$$Q_3 = 54$$

$$h_4 = 0,25 \text{ m}$$

$$h_5 = 14,33 \text{ m}$$

$$K_1 = \frac{0,733 \cdot 18 \cdot 18,37}{20,5^2 - 18,37^2} = \frac{2,90}{37,6} = 0,077 \text{ m/h}$$

$$K_2 = \frac{0,733 \cdot 38 \cdot 16,43}{20,5^2 - 16,43^2} = \frac{8,90}{78,8} = 0,113 \text{ m/h}$$

$$K_3 = \frac{0,733 \cdot 54 \cdot 14,33}{20,5^2 - 14,33^2} = \frac{9,80}{112,8} = 0,087 \text{ m/h}$$

$$K_{st} = 0,49 \text{ m/h} = 0,000136 \text{ m/s} = 11,76 \text{ m/d}$$

2. Obliczenie  $V_{dop}$

$$V_{dop} = 19,6 \sqrt{11,76} = 6,5 \text{ m/h}$$

3. Obliczenie  $Q_{dop}$

$$Q_{dop} = 3,14 \cdot 0,5 \cdot 11,28 = 48 \text{ m}^3/\text{h}$$

./.



Wydajność tej będmie odpowiednia depresja 5,5 m /wg zależności

g/s/

4. Obliczenie H przy depresji 5,5 m

$$H = 575 \cdot 5,5 \cdot \sqrt{20,5} \cdot 0,000136 = 167 \text{ m}$$

#### 6. Wlotki i natężenia

Planowany etap badań obejmujący kontrolne pomiarowe eksploatacji

studni I, II i III na ujęciu wody w Zagrodzie pozwolił ustalić, że wydajność od czasu ostatniego ujęcia znacząco zmniejszając

pozostało to spowodowane najprawdopodobniej kominacją chemizacji studni i natężenia otoczenia studni.

Natomiast w trakcie prowadzonych badań i wykonania przez WZU w studniach renowacji chemizacji poprawiła się wydajność studni

obliczone aktualnie wartości wydajności dopuszczalnych dla przed-

koszt wlotowych wg standardu są jednak sumaryczną wydajność

61m<sup>3</sup>/h a więc niewiele ponad poziom zapotrzebowania i natęż-

dzonych zasobów.

Zwiększenie wydajności poprzez zwiększenie przedkoszt wlotowych

wody jest nieopłacalne bowiem przyspieszenie procesu kominacji.

Należy też wykonać dwa nowe studni i kilku innych znacząco

większe wydajności dopuszczalne dzięki wydłużeniu osłody prze-

ciastowej filtracji.

Zaleca się by studnie te były eksploatowane równocześnie z

obecną depresją w otworach pomiarowych zasobowo nie przekracza

ją tej wartości wynoszącej od 3,58 - 5,55 m.

Zaleca się by studnie te były eksploatowane równocześnie z

wydajnością jak w pomiarach pomiarowych a więc po 45m<sup>3</sup>/h ze

studni I, IV, i 30m<sup>3</sup>/h ze studni III.

Wobec tego studnie a więc I i II będą spełniały rolę awaryjnych

o wydajnościach eksploatacyjnych 18 i 21m<sup>3</sup>/h.

Woda przed podaniem do sieci wodociągowej musi być udatynowana.

Nowe studnie należy zarejestrować w Urzędzie Województwa w

Łodzi.



[illegible][illegible][illegible]



Tabellarysno bestående af 12 st. 1847

2070H

Optis 11 totolof only

69 1 07  
p 1 p



10

5-6

1

2017

6

30

10

3



10

2

1



szkolenie techniczne

z pomiaru niwelacyjnego student w Zagrodzie

Celem pomiaru było ustalenie rzędnych terenów przy studniach na terenie ujścia wody we wsi Zagrodno.

Punkt dowiązania uzyskano w Rejon. Odrodku Dokument.

Geol. - Kartograf. w zlotoryl i stanowi go reper we wsi Zagrodno o rzędnej H = 179,30 w układzie odniesienia Kronsztadt.

W wyniku pomiaru uzyskano dane

1/	Wzrostu	teren przy studni 1	H	179,10
2/	"	"	H	180,38
3/	"	teren przy	H	179,16
4/	"	"	H	179,24
5/	"	teren przy	H	179,18
6/	"	"	H	180,17
7/	"	teren przy	H	179,22
8/	"	"	H	180,06
9/	"	teren przy	H	179,74
10/	"	"	H	180,46
11/	"	teren przy	H	179,74
12/	"	"	H	180,19
13/	"	"	H	177,98

Pomiar wykonano w czerwcu 1986 roku.

szkolenie techniczne

szkolenie techniczne

szkolenie techniczne

szkolenie techniczne



# Wyniki badania wody

Nr 46/86

Data

próbki wody

pobranej dnia

12.02.

1986

z otworu nr II Zagrodno

13.02.

dostarczonej dnia

1986

przez W. Jeronika przy piśnię z dnia

za Nr

Znak próbki po 24 h pomp.kontrolnego

## BADANIE FIZYCZNO-CHEMICZNE

Temperatura . . . . . °K	1	mg/dm <sup>3</sup> SiO <sub>2</sub>	1
Barwa . . . . .	2	mg/dm <sup>3</sup> Pt	218/chlor/
Zapach . . . . .	7.45	pH	2.63
Twardość ogólna . . . . .	7.48	m val/dm <sup>3</sup>	1.33
Twardość ogólna . . . . .	stop.	m val/dm <sup>3</sup>	3.73
Twardość ogólna . . . . .	1.3	m val/dm <sup>3</sup>	stop.
Zasadowość ogólna . . . . .	0.07	mg/dm <sup>3</sup> Fe	0.08
Zielazo ogólne . . . . .	36.0	mg/dm <sup>3</sup> Mn	0.15
Chlorki . . . . .	n.w.	mg/dm <sup>3</sup> N	0.1
Amoniak . . . . .	n.w.	mg/dm <sup>3</sup> N	0.1
Azotyny . . . . .	2.5	mg/dm <sup>3</sup> N	0.1
Azotany . . . . .	1.65	mg/dm <sup>3</sup> O <sub>2</sub>	0.1
Utlenialność . . . . .	0.15	mg/dm <sup>3</sup> CO <sub>2</sub>	0.1
Chlor wolny . . . . .	0.1	mg/dm <sup>3</sup> Cl <sub>2</sub>	0.1
Tlen rozpuszczony . . . . .	0.1	mg/dm <sup>3</sup> O <sub>2</sub>	0.1
Dwutlenek węgla wolny . . . . .	0.1	mg/dm <sup>3</sup> CO <sub>2</sub>	0.1
Dwutlenek węgla agres. . . . .	0.15	mg/dm <sup>3</sup> CO <sub>2</sub>	0.15
Krzem . . . . .	0.1	mg/dm <sup>3</sup> SiO <sub>2</sub>	0.1
Siarczany . . . . .	45.7	mg/dm <sup>3</sup> SO <sub>4</sub>	45.7
Siarkowodor . . . . .	0.1	mg/dm <sup>3</sup> H <sub>2</sub> S	0.1
Azot organiczny . . . . .	0.1	mg/dm <sup>3</sup> N	0.1
Azot albuminowy . . . . .	0.1	mg/dm <sup>3</sup> N	0.1
Zawiesiny mineralne . . . . .	0.1	mg/dm <sup>3</sup>	0.1
Zawiesiny lotne . . . . .	0.1	mg/dm <sup>3</sup>	0.1
Zawiesiny . . . . .	0.1	mg/dm <sup>3</sup>	0.1
Strata przy przeniu . . . . .	188	mg/dm <sup>3</sup>	188
Pozostałość po praz. . . . .	48	mg/dm <sup>3</sup>	48
Sucha pozostałość . . . . .	236	mg/dm <sup>3</sup>	236

## BADANIA BAKTERIOLOGICZNE

Ogólna liczba kolonii w 1 cm <sup>3</sup> wody	na agarze po 24 h w temp. 293°K	na agarze po 24 h w temp. 310°K
1	2	3
1	2	3

Wskaznik bakterii grupy coli typu fekalnego - 0

UWAGI:

Jakość wody odpowiada wymaganiom Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki  
Spół. z dn. 31.V.77 r. Dz. Ust. 18 poz. 72.  
Woda wykazuje agresywność krusząca.  
Orzeczenie

ST. PROJEKTANT

mgr inż. Kucielek



C. ZAOPATRZENIA  
Wód "WODOL"  
ZIELONA GÓRA  
tel. 620-56-64  
Owinią Projekciowa

# Wyniki badania wody

Nr 47/86

Data

próbki wody pobranej dnia 14.2. 1986 r.  
z otw. Nr 1 - Zagrodno 15.2.  
przez p.w. Jaromilka przy piśmie z dnia 19.86 r.  
Znak próbki po 24 h pomp.kontrolnego

## BADANIE FIZYCZNO-CHEMICZNE

Temperatura . . . . . °K

Mętność . . . . . mg/dm³ SiO₂

Barwa . . . . . mg/dm³ Pt

Zapach . . . . . 21R

Odczyn . . . . . pH 6.4

Twardość ogólna . . . . . m val/dm³ 2.90

Twardość ogólna . . . . . stop. 8.14

Twardość niewęglan. . . . . m val/dm³ 1.90

Twardość niewęglan. . . . . stop. 5.33

Zasadowość . . . . . m val/dm³ 1.0

Zasadowość alkal. . . . . m val/dm³ n.w.

Zelazo ogólne . . . . . mg/dm³ Fe n.w.

Mangan . . . . . mg/dm³ Mn 0.06

Chlorki . . . . . mg/dm³ Cl 38.5

Amoniak . . . . . mg/dm³ N 0.20

Azotyny . . . . . mg/dm³ N n.w.

Azotany . . . . . mg/dm³ N 4.5

Utlenialność . . . . . mg/dm³ O₂ 1.6

Sucha pozostałość . . . . . mg/dm³ 287

Pozostałość po praz. . . . . mg/dm³ 224

Strata przy prazeniu . . . . . mg/dm³ 63

Zawiesiny . . . . . mg/dm³

Zawiesiny lotne . . . . . mg/dm³

Zawiesiny mineralne . . . . . mg/dm³

Azot organiczny . . . . . mg/dm³ N

Azot albuminowy . . . . . mg/dm³ N

Siarczany . . . . . mg/dm³ SO₄ 98.8

Siarkowodor . . . . . mg/dm³ H₂S

Krzem . . . . . mg/dm³ SiO₂

Chlor wolny . . . . . mg/dm³ Cl₂

Tlen rozpuszczony . . . . . mg/dm³ O₂

Dwutlenek węgla wolny . . . . . mg/dm³ CO₂

Dwutlenek węgla agres. . . . . mg/dm³ CO₂

Fluorki . . . . . mg/dm³ F 0.15

## BADANIA BAKTERIOLOGICZNE

Ogólna liczba kolonii w 1 cm³ wody na agarze po 24 h w temp. 310°K

Ogólna liczba kolonii w 1 cm³ wody na agarze po 24 h w temp. 293°K

Miano coli  
pow. 100  
NPL - 0

Wskaźnik bakterii grupy coli typu fekalnego - 0

Orzeczenie:

Wód oddlega od wymagaj Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki  
oż. z dn. 31.V.77 z. Dz. Ust. 18 poz. 72 z uwagi na zanieczyszczone pH.  
uwagi na niskie pH, zasadowość i utlenialną twarżość węglanowa woda  
st. agresywna.

ST. PROJEKTANT  
J. Kow



# Wyniki badania wody

Nr .....  
Data .....  
pobranej wody  
pobranej dnia .....  
Z  
otworu nr 01 - Zagrodno  
dostarczonej dnia 21.02.  
przez J. Budziszę  
przy piśmie z dnia .....  
po 24 h pomiaru kontrolnego  
Znak próbki .....  
za Nr .....  
19 86  
19 86

## BADANIE FIZYCZNO-CHEMICZNE

Temperatura	°K	1
Mętność	mg/dm <sup>3</sup> SiO <sub>2</sub>	0
Barwa	mg/dm <sup>3</sup> Pt	212
Zapach		6,1
Odczyn	pH	2,90
Twardość ogólna	m val/dm <sup>3</sup>	8,14
Twardość ogólna	m val/dm <sup>3</sup>	2,49
Twardość niewęgl.	m val/dm <sup>3</sup>	6,74
Twardość niewęgl.	stop.	0,5
Zasadowość	m val/dm <sup>3</sup>	n.w.
Zasadowość alk.	m val/dm <sup>3</sup>	0,15
Zelazo ogólne	mg/dm <sup>3</sup> Fe	0,1
Mangan	mg/dm <sup>3</sup> Mn	36,0
Chlorki	mg/dm <sup>3</sup> Cl	n.w.
Amoniak	mg/dm <sup>3</sup> N	n.w.
Azotyny	mg/dm <sup>3</sup> N	6,0
Azotany	mg/dm <sup>3</sup> N	1,4
Utlenialność	mg/dm <sup>3</sup> O <sub>2</sub>	

Sucha pozostałość	mg/dm <sup>3</sup>	265
Pozostałość po prz.	mg/dm <sup>3</sup>	191
Strata przy przeniu	mg/dm <sup>3</sup>	74
Zawiesiny	mg/dm <sup>3</sup>	
Zawiesiny lotne	mg/dm <sup>3</sup>	
Zawiesiny mineralne	mg/dm <sup>3</sup>	
Azot organiczny	mg/dm <sup>3</sup> N	
Azot albuminowy	mg/dm <sup>3</sup> N	89,3
Siarczany	mg/dm <sup>3</sup> SO <sub>4</sub>	
Siarowodór	mg/dm <sup>3</sup> H <sub>2</sub> S	
Krzem	mg/dm <sup>3</sup> SiO <sub>2</sub>	
Chlor wolny	mg/dm <sup>3</sup> Cl <sub>2</sub>	
Tlen rozpuszczony	mg/dm <sup>3</sup> O <sub>2</sub>	
Dwutlenek węgla wolny	mg/dm <sup>3</sup> CO <sub>2</sub>	
Dwutlenek węgla agres.	mg/dm <sup>3</sup> CO <sub>2</sub>	0,12
Fluorki	mg/dm <sup>3</sup> F	

## BADANIA BAKTERIOLOGICZNE

Ogólna liczba kolonii w 1 cm <sup>3</sup> wody	na agarze po 24 h w temp. 310°K	0
Ogólna liczba kolonii w 1 cm <sup>3</sup> wody	na agarze po 24 h w temp. 293°K	0

UWAGI: Wskaznik bakterii grupy coli typu fekalnego 0

Jakość wody nie odpowiada wymaganiom Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społ. z dn. 31.V.77 r. Dz. Urz. 18 poz. 72 z uwagi na zawiesinę pH. Woda jest agresywna.

Orzeczenie

ST. PROJEKTANT

2 up. 166

mgr Anna Kwolek



Nr 132/86

# Wyniki badania wody

Data .....  
pobki wody 29.05.86  
z otworu istniejącego w sąsiedztwie Nr 1a Zagrodno  
2.06.86  
dostarczonej dnia 2.06.86  
przez W. Jaromka  
Znak próbki pomp.kontrolne  
za Nr 19.86

## BADANIE FIZYCZNO-CHEMICZNE

Temperatura	°K	60
Mętność	mg/dm³ SiO₂	25
Barwa	mg/dm³ Pt	2,8
Zapach		6,85
Odczyn	pH	2,75
Twardość ogólna	m val/dm³	7,7
Twardość ogólna	stop.	0,95
Twardość niewęglan.	m val/dm³	2,67
Twardość niewęglan.	stop.	1,8
Zasadowość	m val/dm³	n.w.
Zasadowość alkal.	m val/dm³	5,8
Żelazo ogólne	mg/dm³ Fe	0,25
Mangan	mg/dm³ Mn	24,0
Chlorki	mg/dm³ Cl	0,14
Amoniak	mg/dm³ N	0,022
Azotyiny	mg/dm³ N	0,1
Azotany	mg/dm³ N	2,45
Utlenialność	mg/dm³ O₂	

Sucha pozostałość	mg/dm³	236
Pozostałość po prz.	mg/dm³	207
Strata przy przenie.	mg/dm³	29
Zawiesiny lotne	mg/dm³	
Zawiesiny mineralne	mg/dm³	
Azot organiczny	mg/dm³ N	
Azot aluminiowy	mg/dm³ N	
Siarczany	mg/dm³ SO₄	31,7
Siarowodór	mg/dm³ H₂S	
Krzem	mg/dm³ SiO₂	
Chlor wolny	mg/dm³ Cl₂	
Tlen rozpuszczony	mg/dm³ O₂	
Dwutlenek węgla wolny	mg/dm³ CO₂	
Dwutlenek węgla agres.	mg/dm³ CO₂	0,17
Fluorki	mg/dm³ F	

## BADANIA BAKTERIOLOGICZNE

Ogólna liczba kolonii w 1 cm³ wody 72  
na agarze po 24 h w temp. 29,3°K 110  
Ogólna liczba kolonii w 1 cm³ wody 2  
na agarze po 24 h w temp. 310°K  
MPL = 2

Wskaznik bakterii grupy coli typu fekalnego 0

Jakob wód nie odpowiada wymaganiom Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społ. z dn. 31.V.77 r. Dz. Ust. 18 poz. 72 z uwagi na zawartość dużych ilości związków kolasa i manganu; pod względem bakteriologicznym bez znaczenia. Wode należy oddzielić i odmanganizować.

ST. PROJEKTANT

mgr Anna Kwolek



# Wyniki badania wody

Wódki  
Zakład  
Nr 95/86  
Data

probi pobraanej dnia 9.4.86  
Z otw. Nr 1 - Zagrodno 19.86  
dostarczonej dnia 11.4.86  
przez P.S. Wodolaka przy piśmie z dnia 19.86  
Znak próbki po 24 h pomp.

## BADANIE FIZYCZNO-CHEMICZNE

Temperatura	°K	7
Mętność	mg/dm³ SiO₂	5
Barwa	mg/dm³ Pt	212
Zapach		6.7
Odczyn	pH	3.09
Twardość ogólna	m val/dm³	8.69
Twardość ogólna	m val/dm³	1.19
Twardość niewęglan.	m val/dm³	3.32
Twardość niewęglan.	m val/dm³	stop.
Zasadowość	m val/dm³	1.9
Zasadowość alkal.	m val/dm³	n.w.
Zelazo ogólne	mg/dm³ Fe	1.0
Mangan	mg/dm³ Mn	0.08
Chlorki	mg/dm³ Cl	23.0
Amoniak	mg/dm³ N	0.03
Azotyny	mg/dm³ N	n.w.
Azotany	mg/dm³ N	1.5
Utlenialność	mg/dm³ O₂	1.05
Sucha pozostałość	mg/dm³	222
Pozostałość po praz.	mg/dm³	185
Strata przy prazeniu	mg/dm³	37
Zawiesiny	mg/dm³	
Zawiesiny lotne	mg/dm³	
Zawiesiny mineralne	mg/dm³	
Azot organiczny	mg/dm³ N	
Azot albuminowy	mg/dm³ N	
Siarczany	mg/dm³ SO₄	58.0
Siarkowodor	mg/dm³ H₂S	
Krzem	mg/dm³ SiO₂	
Chlor wolny	mg/dm³ Cl₂	
Tlen rozpuszczony	mg/dm³ O₂	
Dwutlenek węgla wolny	mg/dm³ CO₂	
Dwutlenek węgla agres.	mg/dm³ CO₂	
Fluorki	mg/dm³ F	0.2

## BADANIA BAKTERIOLOGICZNE

Ogólna liczba kolonii w 1 cm³ wody	na agarze po 24 h w temp. 293°K	390
Ogólna liczba kolonii w 1 cm³ wody	na agarze po 24 h w temp. 310°K	100

Wskaznik bakterii grupy coli typu fekalnego 0

Jakość wody nie odpowiada wymaganiom Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społ. z dn. 31.V.77 r. Dz. Urz. 18 poz. 72 z uwagi na przekroczenie najwyższego dopuszczalnego zawartość związków chemicznych oraz zanieczyszczenia bakteriologiczne/dane liczba kolonii bakterii na agarze po 72 h. Woda należałaby do 1. klasy. Woda wykazuje słabą agresywność kwasową.

ST. PROJEKTANT  
mgr Anna Kwolek



# Wyniki badania wody

Woda "WODROT"  
Zielona Góra  
Instytut Projektowa  
ul. 104, tel. 61-00-34

96/86

Nr .....  
Data .....  
pobranej dnia 10.4.1986 r.  
otw. Nr 1 - Zagrodno  
dostarczonej dnia 11.4.1986 r.  
przez P.W. Jaromirka  
Znak próbki po 48 h pomp. za Nr .....

## BADANIE FIZYCZNO-CHEMICZNE

Temperatura	°K	1
Mętność	mg/dm³ SiO₂	0
Barwa	mg/dm³ Pt	218
Zapach		6,65
Odczyn	pH	2,86
Twardość ogólna	m val/dm³	8,03
Twardość ogólna	m val/dm³	1,16
Twardość niewęglan.	stop.	3,25
Zasadowość	m val/dm³	1,7
Zasadowość alkal.	m val/dm³	n.w.
Zelazo ogólne	mg/dm³ Fe	1,05
Mangan	mg/dm³ Mn	0,08
Chlorki	mg/dm³ Cl	25,0
Amoniak	mg/dm³ N	0,06
Azotyny	mg/dm³ N	n.w.
Azotany	mg/dm³ N	2,5
Utlenialność	mg/dm³ O₂	1,25
Sucha pozostałość	mg/dm³	240
Pozostałość po praz.	mg/dm³	195
Strata przy prażeniu	mg/dm³	45
Zawiesiny	mg/dm³	
Zawiesiny lotne	mg/dm³	
Zawiesiny mineralne	mg/dm³	
Azot organiczny	mg/dm³ N	
Azot albuminowy	mg/dm³ N	
Sierczany	mg/dm³ SO₄	60,1
Siarkowodór	mg/dm³ H₂S	n.w.
Krzem	mg/dm³ SiO₂	
Chlor wolny	mg/dm³ Cl₂	
Tlen rozpuszczony	mg/dm³ O₂	3,2
Dwutlenek węgla wolny	mg/dm³ CO₂	26,4
Dwutlenek węgla agres.	mg/dm³ CO₂	13,2
Fluorki	mg/dm³ F	0,15

## BADANIA BAKTERIOLOGICZNE

Ogólna liczba kolonii w 1 cm³ wody	na agarze po 24 h w temp. 293°K	60
Ogólna liczba kolonii w 1 cm³ wody	na agarze po 24 h w temp. 310°K	50
Miano coli	NPL = 2	

UWAGI: Wskaznik bakterii grupy coli typu fekalnego 0

Jakość wody odbiega od wymagań Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spoż. z dn. 31.V.77 r. Dz. Urz. 18 poz. 72 z uwagi na przekroczone najwyższą dopuszczalną zawartość związków żelaza. Woda należy odosłazać. Woda wykazuje słabą agresywność kwasową i węglanową.

ST. PROJEKTANT  
Anna Kwolek



I. Cel i zakres badań

II. Budowa laboratoryjnego filtra wodorowego

III. Ocena wyników badań

IV. Wnioski i zalecenia.

I. W celu określenia możliwości oddzielenia wody do stopnia

odpowiadającego przepisom Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki  
Spoż. z dn. 31.07.77 z Dz. Urz. 18 poz. 72 przeprowadzono filtrację  
napowietrzonej wody przez filtr kładowy z przeprośnieniem 15.10 i 5

Wyniki badań przedstawiono na zestawieniu w załączniku.  
II. Laboratoryjny filtr kładowy składa się z rury osłonowej o średnicy  
50 mm zakończonej stożkowatą wypukłą materią filtracyjną  
w następującej kolejności / od dołu / :

1. cegl. stożek 1 30 mm nad nie warstwą żwiru o granulacji

2. następna warstwa - 30 mm żwiru o granulacji 2 - 5 mm

3. trzecia warstwa - 30 mm piasku o granulacji 0.8 - 2.0 mm

4. warstwa warstwa filtracyjna - 800 mm piasku o granulacji

III. Ocena wyników badań.

Na podstawie przeprowadzonych badań filozofno - chemicznych,  
bakteriologicznych i technologicznych stwierdzono :

1. Woda z w/w ujęcia zawiera mikroorganizmy śluzi śluzi.

2. Pod względem bakteriologicznym jest zanieczyszczona.

3. Woda wykazuje określone właściwości chemiczne i fizyczne.

4. Filtracja napowietrzonej wody przez filtr kładowy ma  
namalować większą rolę przy większych przepływach od

45-15 m<sup>3</sup>/h.

5. Ujęciowa woda nie jest zanieczyszczona.

IV. Wnioski i zalecenia.

W celu uszczelnienia wody z w/w ujęcia należy :

1. Napowietrzać wodę

2. Filtrację napowietrzonej wody przez filtr kładowy z docelową

przepływnością od 5 - 15 m<sup>3</sup>/h.



# Zestawienie wyników analiz wody pobranych z

Wyniki badań

Rodzaj badania	Jednostka	A*	B*	C*	D*	E*	F*
----------------	-----------	----	----	----	----	----	----

Temperatura	mg dm <sup>3</sup> S i O <sub>2</sub>	4	1				
Miećność	mg dm <sup>3</sup> P	7	5				
Barwa							
Zapach							
Odczyn	pH	7,5	7,5				
Twardość ogólna	mg val/dm <sup>3</sup>	2,66	2,66				
Twardość ogólna	stop.						
Twardość niewęglan	mg val/dm <sup>3</sup>	1,16	1,16				
Twardość niewęglan	stop.						
Zasadowość	mg val dm <sup>3</sup>	1,7	1,7				
Zasadowość alkal.	mg val dm <sup>3</sup>						
Zelazo ogólne	mg/dm <sup>3</sup> Fe	0,25	0,25	0,22	0,18		
Chlorki	mg/dm <sup>3</sup> Cl	24,5	24,5				
Amoniak	mg/dm <sup>3</sup> N	0,01	0,01				
Azotyn	mg/dm <sup>3</sup> N						
Azotany	mg/dm <sup>3</sup> N						
Ulicenność	mg/dm <sup>3</sup> O <sub>2</sub>	8,5	8,5				
Sucha pozostałość	mg/dm <sup>3</sup>	238	238				
Pozostałość po prz.	mg/dm <sup>3</sup>	190	190				
Mangan	mg/dm <sup>3</sup> Mn	0,05	0,05				
Siarczany	mg/dm <sup>3</sup> SO <sub>4</sub>	63,8	63,8				
Siarkowodor	mg/dm <sup>3</sup> H <sub>2</sub> S						
Tlen rozpuszczony	mg/dm <sup>3</sup> O <sub>2</sub>	12,8	11,4				
Dwuilenek węgla wolny	mg/dm <sup>3</sup> CO <sub>2</sub>	8,8	4,4				
Dwuilenek węgla agres.	mg/dm <sup>3</sup> CO <sub>2</sub>						

Ogólna liczba kolonii w 1 cm <sup>3</sup> wody:							
a) na zalewaniu po 48 h w temp. 29,3° K	set.						
b) na agarze po 24 h w temp. 31,0° K	set.						
Miano coli							

Ocena jakości wody (skróć orzeczenia)

Wskazanie niepożądanych substancji w wodzie

Wskazanie niepożądanych substancji w wodzie

Objasnienie symboli:

A	Woda nienagrzana
B	Woda nienagrzana po filtracji mechanicznej z prześw. 15 m
C	Woda nienagrzana po filtracji mechanicznej z prześw. 10 m
D	Woda nienagrzana po filtracji mechanicznej z prześw. 5 m
E	Woda nienagrzana po filtracji mechanicznej z prześw. 2 m
F	Woda nienagrzana po filtracji mechanicznej z prześw. 1 m



Wyniki badania wody

INSTYTUT WODNICTWA  
ul. Wodna 10, 63-200 64  
Nr 94/86  
Data

probi wody pobranej dnia 10.4. 19 86 r.  
z rzeki Skory - Zegrzno  
dostarczonej dnia 11.4. 19 86 r.  
przez P.W. Jaromka przy piśmie z dnia 19 86 r.  
Znak próbki

BADANIE FIZYCZNO-CHEMICZNE

Temperatura	°K	294	mg/dm³	Sucha pozostałość	mg/dm³	228	mg/dm³	Pozostałość po praz.	mg/dm³	66	mg/dm³	Strata przy prażeniu	mg/dm³	Zawiesiny	mg/dm³	Zawiesiny lotne	mg/dm³	Zawiesiny mineralne	mg/dm³	Azot organiczny	mg/dm³	N	Azot albuminowy	mg/dm³	N	Siarczany	mg/dm³	SO <sub>4</sub>	H <sub>2</sub> S	mg/dm³	Krzem	mg/dm³	SiO <sub>2</sub>	Chlor wolny	mg/dm³	Cl <sub>2</sub>	Tlen rozpuszczony	mg/dm³	O <sub>2</sub>	Dwutlenek węgla wolny	mg/dm³	CO <sub>2</sub>	Dwutlenek węgla agres.	mg/dm³	CO <sub>2</sub>	Fluorki	mg/dm³	F	0,3	Utlenialność	mg/dm³	O <sub>2</sub>	4,15
Barwa	mg/dm³	Pt	20	Wetność	mg/dm³	SiO <sub>2</sub>	5	Twardość ogólna	m val/dm³	3,45	Twardość ogólna	stop.	9,68	Twardość ogólna	m val/dm³	1,65	Twardość niewęgl.	stop.	4,62	Zasadowość	m val/dm³	1,8	Zasadowość alkal.	m val/dm³	2,5	Żelazo ogólne	mg/dm³	Fe	0,4	Mangan	mg/dm³	Mn	0,08	Chlorki	mg/dm³	Cl	30,0	Amoniak	mg/dm³	N	0,28	Azotyny	mg/dm³	N	0,010	Azotany	mg/dm³	N	3,0	Utlenialność	mg/dm³	O <sub>2</sub>	4,15

BADANIA BAKTERIOLOGICZNE

Ogólna liczba kolonii w 1 cm <sup>3</sup> wody	na agarze po 24 h w temp. 310°K	Miano Coli
--	---------------------------------	------------

UWAGI:

Orzeczenie:  
Jakość wody pod względem fizycznym - chemicznym odpowiada wymaganiom Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spoż. z dn. 31.V.77 r. Dz. Ust. 18 poz. 72.

ST. PROJEKTANT  
mgr Anna Kwolek



# Wyniki badania wody

Instytut Wodociągów i Zaopatrzenia  
Wodociąg Włocławek  
19/86  
A. GORĄ  
620-55-64  
Data  
Główna Projektowa

probiok pobranej dnia 22.5. 19 86 r.  
z otw. Nr 4 - Zagrodno  
dostarczonej dnia 23.5. 19 86 r.  
przez P.J. Serebryna przy piśmie z dnia 19 86 r.  
Znak probki I° pomp.

## BADANIE FIZYCZNO-CHEMICZNE

Temperatura	°K	7
Mętność	mg/dm³ SiO₂	12
Barwa	mg/dm³ Pt	218
Zapach		6,4
Odczyn	pH	2,35
Twardość ogólna	m val/dm³	6,6
Twardość ogólna	m val/dm³	1,15
Twardość niewęglan.	m val/dm³	3,22
Twardość niewęglan.	stop.	1,2
Zasadowość	m val/dm³	n.w.
Zasadowość alkal.	m val/dm³	3,0
Zelazo ogólne	mg/dm³ Fe	0,15
Mangan	mg/dm³ Mn	35,0
Chlorki	mg/dm³ Cl	0,120
Amoniak	mg/dm³ N	0,003
Azotyiny	mg/dm³ N	2,5
Azotany	mg/dm³ N	1,7
Utlenialność	mg/dm³ O₂	
Sucha pozostałość	mg/dm³	235
Pozostałość po praz.	mg/dm³	196
Strata przy prazeniu	mg/dm³	39
Zawiesiny	mg/dm³	
Zawiesiny lotne	mg/dm³	
Zawiesiny mineralne	mg/dm³	
Azot organiczny	mg/dm³ N	
Azot albuminowy	mg/dm³ N	68,3
Siarczany	mg/dm³ SO₄	
Siarkowodor	mg/dm³ H₂S	
Krzem	mg/dm³ SiO₂	
Chlor wolny	mg/dm³ Cl₂	
Tlen rozpuszczony	mg/dm³ O₂	
Dwutlenek węgla wolny	mg/dm³ CO₂	
Dwutlenek węgla agres.	mg/dm³ CO₂	0,13
Fluorki	mg/dm³ F	

## BADANIA BAKTERIOLOGICZNE

Ogólna liczba kolonii w 1 cm³ wody	na agarze po 24 h w temp. 293°K	680
Ogólna liczba kolonii w 1 cm³ wody	na agarze po 24 h w temp. 310°K	109
Miano coli	Pow. 100	NPL = 0
Wskaźnik bakterii grupy coli typu fekalnego 0		

Orzeczenie:

Jakość wody nie odpowiada wymaganiom Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społ. z dn. 31.V.77 r. Dz. Ust. Nr 18 poz. 72 z uwagi na niskie pH, przekroczoną najwyższą dopuszczalną zawartość związków żelaza i manganu oraz zanieczyszczenia bakteriologiczne /duża liczba kolonii bakterii na agarze po 24 i 72 h/. Wode należy oddzielić i odmańdować.

ST. PROJEKTANT



# Wyniki badania wody

ODBIÓRSTWO ZAPATRENIA  
WODOCŁ. WODOK.  
120/86 GORA  
Nr 620-56-64  
Biuro Projektowa

probki wody pobranej dnia 24.5. 19. 86 r.  
z otw. Nr IV - Zagrodno  
dostarczonej dnia 24.5. 19. 86 r.  
przez P.-J. Szeredyne przy piśmie z dnia  
Znak probki IIR pomp.

## BADANIE FIZYCZNO-CHEMICZNE

Temperatura . . . . .	°K	7
Mętność . . . . .	mg/dm <sup>3</sup> SiO <sub>2</sub>	17
Barwa . . . . .	mg/dm <sup>3</sup> Pt	218
Zapach . . . . .		6,4
Odczyn . . . . .	pH	2,35
Twardość ogólna . . . . .	m val/dm <sup>3</sup>	6,6
Twardość ogólna . . . . .	m val/dm <sup>3</sup>	1,15
Twardość niewęglan. . . . .	m val/dm <sup>3</sup>	3,22
Zasadowość . . . . .	m val/dm <sup>3</sup>	1,2
Zasadowość alkal. . . . .	m val/dm <sup>3</sup>	n.w.
Żelazo ogólne . . . . .	mg/dm <sup>3</sup> Fe	3,6
Mangan . . . . .	mg/dm <sup>3</sup> Mn	0,17
Chlorki . . . . .	mg/dm <sup>3</sup> Cl	33,0
Amoniak . . . . .	mg/dm <sup>3</sup> N	0,20
Azotyny . . . . .	mg/dm <sup>3</sup> N	0,004
Azotany . . . . .	mg/dm <sup>3</sup> N	2,2
Utleniałość . . . . .	mg/dm <sup>3</sup> O <sub>2</sub>	4,0
Sucha pozostałość . . . . .	mg/dm <sup>3</sup>	239
Pozostałość po prz. . . . .	mg/dm <sup>3</sup>	181
Strata przy przeniu . . . . .	mg/dm <sup>3</sup>	58
Zawiesiny . . . . .	mg/dm <sup>3</sup>	
Zawiesiny lotne . . . . .	mg/dm <sup>3</sup>	
Zawiesiny mineralne . . . . .	mg/dm <sup>3</sup>	
Azot organiczny . . . . .	mg/dm <sup>3</sup> N	
Azot albuminowy . . . . .	mg/dm <sup>3</sup> N	
Siarczany . . . . .	mg/dm <sup>3</sup> SO <sub>4</sub>	69,1
Siarkowodór . . . . .	mg/dm <sup>3</sup> H <sub>2</sub> S	
Krzem . . . . .	mg/dm <sup>3</sup> SiO <sub>2</sub>	
Chlor wolny . . . . .	mg/dm <sup>3</sup> Cl <sub>2</sub>	
Tlen rozpuszczony . . . . .	mg/dm <sup>3</sup> O <sub>2</sub>	
Dwutlenek węgla wolny . . . . .	mg/dm <sup>3</sup> CO <sub>2</sub>	
Dwutlenek węgla agres. . . . .	mg/dm <sup>3</sup> CO <sub>2</sub>	0,15
Fluorki . . . . .	mg/dm <sup>3</sup> F	

## BADANIA BAKTERIOLOGICZNE

Ogólna liczba kolonii w 1 cm <sup>3</sup> wody	na agarze po 24 h w temp. 310°K	niel. 11000
Ogólna liczba kolonii w 1 cm <sup>3</sup> wody	Miano coli	pow. 100
Wskaznik bakterii grupy coli typu fekalnego 0		

Orzeczenie

Jakość wody nie odpowiada wymaganiom Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społ. z dn. 31.V.77 r. Dz. Ust. 18 poz. 72 z uwzgl. na sanitarne pH, przekroczonej najwyższej dopuszczalnej zawartości żw. żelaza i manganu oraz zanieczyszczenia bakteriologiczne/długość kolonii bakterii na agar po 24 i 72 h. Wode należy oddzielać, odmańcać i chlorować.  
mgr Anna Kopylak  
PROJEKTANT



[illegible]

dostarczonej dnia .....  
.....  
**24.5.**  
.....  
przez **p.j.Seredyna**, przy piśmie z dnia ..... za Nr .....

24.5. 19 86 P.

# BADANIE FIZYCZNO-CHEMICZNE

Temperatura	°K	10+25W
Metność	mg/dm <sup>3</sup> SiO <sub>2</sub>	30
Barwa	mg/dm <sup>3</sup> Pt	218
Zapach		7,4
Odczyn	pH	3,53
Twardość ogólna	m val/dm <sup>3</sup>	9,90
Twardość ogólna	stop.	1,53
Twardość niewęgl.	m val/dm <sup>3</sup>	4,2
Twardość niewęgl.	stop.	2,0
Zasadowość	m val/dm <sup>3</sup>	0,3
Zasadowość alkal.	m val/dm <sup>3</sup>	0,12
Żelazo ogólne	mg/dm <sup>3</sup> Fe	31,0
Mangan	mg/dm <sup>3</sup> Mn	0,45
Amoniak	mg/dm <sup>3</sup> N	0,200
Azotyny	mg/dm <sup>3</sup> N	2,0
Azotany	mg/dm <sup>3</sup> N	6,9
Utlalność	mg/dm <sup>3</sup> O <sub>2</sub>	

  

Sucha pozostalość	mg/dm <sup>3</sup>	325
Pozostalość po praz.	mg/dm <sup>3</sup>	280
Strata przy prazeniu	mg/dm <sup>3</sup>	45
Zawiesiny	mg/dm <sup>3</sup>	
Zawiesiny lotne	mg/dm <sup>3</sup>	
Zawiesiny mineralne	mg/dm <sup>3</sup>	
Azot organiczny	mg/dm <sup>3</sup> N	
Azot albuminowy	mg/dm <sup>3</sup> N	
Siarczany	mg/dm <sup>3</sup> SO <sub>4</sub>	88,9
Siarkowodor	mg/dm <sup>3</sup> H <sub>2</sub> S	
Krzem	mg/dm <sup>3</sup> SiO <sub>2</sub>	
Chlor wolny	mg/dm <sup>3</sup> Cl <sub>2</sub>	
Tlen rozpuszczony	mg/dm <sup>3</sup> O <sub>2</sub>	
Dwutlenek węgla wolny	mg/dm <sup>3</sup> CO <sub>2</sub>	
Dwutlenek węgla agres.	mg/dm <sup>3</sup> CO <sub>2</sub>	0,18
Fluorki	mg/dm <sup>3</sup> F	

## BADANIA BAKTERIOLOGICZNE

Ogólna liczba kolonii w 1 cm <sup>3</sup> wody	na agarze po 24 h w temp. 310°K	Miano Celi
Ogólna liczba kolonii w 1 cm <sup>3</sup> wody	na żelatynie po 48 h w temp. 293°K	

UWAGI:

Orzechowski

• 2007/10/22 1 2007/10/22 1

ST. PROJEKTANT  
Mrs. Anna Kuchish



PROSTWO ZAPATRIENIA  
W Wódę "WODROL"  
ZIELONA GÓRA  
104, tel. 620-56-64  
Związek Projektowa  
134/86

# Wyniki badania wody

Data .....  
pobranej dnia .....  
z otworu nr 1a Zagrodno  
dostarczonej dnia 6.06.  
przez St. Woźniaka  
Znak próbki po 36 h pomiaru nie respektowego  
za Nr .....  
19 86

## BADANIE FIZYCZNO-CHEMICZNE

Temperatura . . . . . °K	5
Metność . . . . . mg/dm³ SiO₂	5
Barwa . . . . . mg/dm³ Pt	5
Zapach . . . . .	312
Odczyn . . . . . pH	6,65
Twardość ogólna . . . . . m val/dm³	2,94
Twardość ogólna . . . . . m val/dm³	8,25
Twardość ogólna . . . . . stop.	1,34
Twardość niewęglan. . . . . m val/dm³	3,77
Twardość niewęglan. . . . . stop.	1,6
Zasadowość . . . . . m val/dm³	1,6
Zasadowość alkal. . . . . m val/dm³	1,6
Zelazo ogólne . . . . . mg/dm³ Fe	0,9
Mangan . . . . . mg/dm³ Mn	0,09
Chlorki . . . . . mg/dm³ Cl	25,0
Amoniak . . . . . mg/dm³ N	0,05
Azotyny . . . . . mg/dm³ N	0,023
Azotany . . . . . mg/dm³ N	3,0
Utlenialność . . . . . mg/dm³ O₂	1,1

Sucha pozostałość . . . . . mg/dm³	248
Pozostałość po prz. . . . . mg/dm³	191
Strata przy przeniu . . . . . mg/dm³	57
Zawiesiny . . . . . mg/dm³	
Zawiesiny lotne . . . . . mg/dm³	
Zawiesiny mineralne . . . . . mg/dm³	
Azot organiczny . . . . . mg/dm³ N	
Azot albuminowy . . . . . mg/dm³ N	
Siarczany . . . . . mg/dm³ SO₄	56,0
Siarkowodór . . . . . mg/dm³ H₂S	
Krzem . . . . . mg/dm³ SiO₂	
Chlor wolny . . . . . mg/dm³ Cl₂	
Tlen rozpuszczony . . . . . mg/dm³ O₂	
Dwutlenek węgla wolny . . . . . mg/dm³ CO₂	
Dwutlenek węgla agres. . . . . mg/dm³ CO₂	0,15
Fluorki . . . . . mg/dm³ F	

## BADANIA BAKTERIOLOGICZNE

Ogólna liczba kolonii w 1 cm³ wody	na agarze po 24 h w temp. 310°K	12
Ogólna liczba kolonii w 1 cm³ wody	na agarze po 48 h w temp. 293°K	170

UWAGI: Wskaznik bakterii grupy coli typu fekalnego 0

Jakob wody nie odpowiada wymaganiom załącznika Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społ. z dn. 31. V. 77 r. dn. 18. 18 poz. 72 z uwagi na przekroczenie najwyższego dopuszczalnego zawartości związków fekalnych pod względem bakteriofagów bez zastępczych. Wode należącego do oddzielenia.

ST. PROJEKTANT  
ST. Woźniak



ZBIORNIWO ZOPATRZENIA  
 W WODĘ "WODROL"  
 ZIELONA GÓRA  
 620-56-64  
 138/86  
 NF

# Wyniki badania wody

Data .....  
 próbki ..... pobranej dnia ..... 5.06.86  
 z otworu nr 1 w Zagrodno .....  
 dostarczonej dnia ..... 6.06.86  
 przez ..... przy piśmie z dnia ..... za Nr .....  
 Znak próbki ..... po 72 h porównania rozpoznawczego

## BADANIE FIZYCZNO-CHEMICZNE

Temperatura . . . . .	°K	3
Mętność . . . . .	mg/dm³ SiO₂	5
Barwa . . . . .	mg/dm³ Pt	2.8
Zapach . . . . .		6.65
Odczyn . . . . .	pH	3.10
Twardość ogólna . . . . .	m val/dm³	8.69
Twardość ogólna . . . . .	m val/dm³	1.50
Twardość niewęglan. . . . .	stop.	1.6
Zasadowość . . . . .	m val/dm³	25.0
Zasadowość alkalicz. . . . .	m val/dm³	0.04
Żelazo ogólne . . . . .	mg/dm³ Fe	0.10
Mangan . . . . .	mg/dm³ Mn	0.024
Chlorki . . . . .	mg/dm³ Cl	3.0
Amoniak . . . . .	mg/dm³ N	1.2
Azotowy . . . . .	mg/dm³ N	
Azotany . . . . .	mg/dm³ N	
Utlenialność . . . . .	mg/dm³ O₂	

Sucha pozostałość . . . . .	mg/dm³	259
Pozostałość po prz. . . . .	mg/dm³	195
Strata przy przenieśn. . . . .	mg/dm³	64
Zawiesiny . . . . .	mg/dm³	
Zawiesiny lotne . . . . .	mg/dm³	
Zawiesiny mineralne . . . . .	mg/dm³	
Azot organiczny . . . . .	mg/dm³ N	
Azot albuminowy . . . . .	mg/dm³ N	
Sierczany . . . . .	mg/dm³ SO₄	57.6
Sierkowodor . . . . .	mg/dm³ H₂S	0.17
Krzem . . . . .	mg/dm³ SiO₂	
Chlor wolny . . . . .	mg/dm³ Cl₂	3.0
Tlen rozpuszczony . . . . .	mg/dm³ O₂	30.8
Dwutlenek węgla wolny . . . . .	mg/dm³ CO₂	15.4
Dwutlenek węgla agres. . . . .	mg/dm³ CO₂	0.17
Fluorki . . . . .	mg/dm³ F	

## BADANIA BAKTERIOLOGICZNE

Ogólna liczba kolonii w 1 cm³ wody	na agarze po 24 h w temp. 310°K	100
Ogólna liczba kolonii w 1 cm³ wody	na agarze po 24 h w temp. 293°K	100
Wskaznik bakterii grupy coli typu fekalnego		0

Jakob wody nie odpowiada wymogom Zarządzenia Ministra Zdrowia i  
 Opiekę Spół. z dn. 31.1.77 r. de. ust. 13 poz. 72 z uwagi na przekroczenie  
 najwyższego dopuszczalnego zawartości związków żelaza i pod względem bakterii  
 gleziny bez zastępowania. Woda wykazuje szkodliwą agresywność kwasową i węglan-  
 ną. Woda należy do wody oddzielanej.

100  
 100  
 100



Instytut Zoopatrzennia  
w Wodzie "WOLFOL"  
Zielona Góra  
ul. 104, tel. 620-56-64

# Wyniki badania wody

Data: 13/5/86  
Nr: 135/86  
probioki pobranej dnia 4.06.1986 r.  
z otwartu nr 8 - Zagrodzie  
dostarczonej dnia 6.06.1986 r.  
przez St. Wolskiego przy piśmie z dnia ..... za Nr .....

Znak próbki po 36 h pomiaru niespożycowego

## BADANIE FIZYCZNO-CHEMICZNE

Temperatura . . . . . °K	7	mg/dm³	SiO₂	Barwa . . . . . Pt	20	mg/dm³	Pt
Mętność . . . . .	7	mg/dm³	SiO₂	Zapach . . . . .	20	mg/dm³	Pt
Odczyn . . . . .	6,5	pH		Zawiesiny . . . . .	20	mg/dm³	Pt
Twardość ogólna . . . . .	2,55	m val/dm³		Zawiesiny lotne . . . . .	20	mg/dm³	Pt
Twardość ogólna . . . . .	7,15	m val/dm³		Zawiesiny mineralne . . . . .	20	mg/dm³	Pt
Twardość ogólna . . . . .	stop.			Azot organiczny . . . . .	20	mg/dm³	Pt
Twardość niewęglanowa . . . . .	1,95	m val/dm³		Azot albuminowy . . . . .	20	mg/dm³	Pt
Twardość niewęglanowa . . . . .	5,47	stop.		Sierpczany . . . . .	20	mg/dm³	Pt
Zasadowość . . . . .	0,6	m val/dm³		Sierpczany . . . . .	20	mg/dm³	Pt
Zasadowość alkaliczna . . . . .	0,6	m val/dm³		Sierpczany . . . . .	20	mg/dm³	Pt
Żelazo ogólne . . . . .	1,2	mg/dm³	Fe	Sierpczany . . . . .	20	mg/dm³	Pt
Mangan . . . . .	0,2	mg/dm³	Mn	Sierpczany . . . . .	20	mg/dm³	Pt
Chlorki . . . . .	33,0	mg/dm³	Cl	Sierpczany . . . . .	20	mg/dm³	Pt
Amoniak . . . . .	0,06	mg/dm³	N	Sierpczany . . . . .	20	mg/dm³	Pt
Azotowy . . . . .	0,027	mg/dm³	N	Sierpczany . . . . .	20	mg/dm³	Pt
Azotany . . . . .	6,0	mg/dm³	N	Sierpczany . . . . .	20	mg/dm³	Pt
Utlenialność . . . . .	1,75	mg/dm³	O₂	Sierpczany . . . . .	20	mg/dm³	Pt

## BADANIA BAKTERIOLOGICZNE

Ogólna liczba kolonii w 1 cm³ wody	na agarze po 24 h w temp. 310°K	2
Ogólna liczba kolonii w 1 cm³ wody	na agarze po 24 h w temp. 310°K	2

Wskaznik bakterii grupy coli typu fekalnego 0

Orzeczenie:

Jakość wody nie odpowiada wymaganiom Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spoż. z dn. 31.1.77 w Dz. Urz. 18 poz. 12 z uwagi na przekroczenie najwyższego dopuszczalnego zawartości związków azotu i manganu pod względem bakteriologicznym bez katalizacji. Woda należy oddzielić i odnieść do bakterii na utlenienie azotu. Woda jest agresywna.

ST. KOŁKANT

ST. KOŁKANT



# Wyniki badania wody

Nr 139/86

Data

probi wody pobranej dnia 5.06.86 r.  
z otworu nr 12 Zespołu  
przez W. Jaronika przy piśmie z dnia 19.06.86 r.  
Znak próbki po 72 h pomp. zespołowego

## BADANIE FIZYCZNO-CHEMICZNE

Temperatura	°K	284
Mętność	mg/dm <sup>3</sup> SiO <sub>2</sub>	199
Barwa	mg/dm <sup>3</sup> Pt	85
Zapach		
Odczyn	pH	6.2
Twardość ogólna	m val/dm <sup>3</sup>	2.62
Twardość ogólna	stop	7.37
Twardość niewęglan.	m val/dm <sup>3</sup>	2.02
Twardość niewęglan.	stop	5.67
Zasadowość	m val/dm <sup>3</sup>	0.6
Zasadowość alkal.	m val/dm <sup>3</sup>	0.6
Żelazo ogólne	mg/dm <sup>3</sup> Fe	1.3
Mangan	mg/dm <sup>3</sup> Mn	0.2
Chlorki	mg/dm <sup>3</sup> Cl	34.5
Amoniak	mg/dm <sup>3</sup> N	0.06
Azotyiny	mg/dm <sup>3</sup> N	0.028
Azotany	mg/dm <sup>3</sup> N	7.0
Utlenialność	mg/dm <sup>3</sup> O <sub>2</sub>	1.8

Sucha pozostałość	mg/dm <sup>3</sup>	284
Pozostałość po prz.	mg/dm <sup>3</sup>	199
Strata przy przeniu	mg/dm <sup>3</sup>	85
Zawiesiny lotne	mg/dm <sup>3</sup>	
Zawiesiny mineralne	mg/dm <sup>3</sup>	
Azot organiczny	mg/dm <sup>3</sup> N	
Azot albuminowy	mg/dm <sup>3</sup> N	
Siarczany	mg/dm <sup>3</sup> SO <sub>4</sub>	66.2
Siarowodór	mg/dm <sup>3</sup> H <sub>2</sub> S	0.04
Krzem	mg/dm <sup>3</sup> SiO <sub>2</sub>	
Chlor wolny	mg/dm <sup>3</sup> Cl <sub>2</sub>	
Tlen rozpuszczony	mg/dm <sup>3</sup> O <sub>2</sub>	6.5
Dwutlenek węgla wolny	mg/dm <sup>3</sup> CO <sub>2</sub>	26.4
Dwutlenek węgla agres.	mg/dm <sup>3</sup> CO <sub>2</sub>	11.0
Mnorki	mg/dm <sup>3</sup> P	0.25

## BADANIA BAKTERIOLOGICZNE

Ogólna liczba kolonii w 1 cm <sup>3</sup> wody	na agarze po 24 h w temp. 293°K	73
Ogólna liczba kolonii w 1 cm <sup>3</sup> wody	na agarze po 24 h w temp. 310°K	113

UWAGI:

## Wskaznik bakterii grupy coli typu fekalnego 0

Jakość wody nie odpowiada wymaganiom Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społ. z dn. 31.V.77 r. Dz. Ust. 18 poz. 72 z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej zawartości wskazanego bakterii fekalnej pod względem bakteriologicznym bez zastosowania wody należy odnotować odmienną i odkwaszone / podwyższone pH / Woda wykazuje stałą agresywność kwasową i węglanową.

ST. PROJEKTANT

mgr Anna Kwolek



# Wyniki badania wody

Wódki "WOCFOL"  
w Wodociągach  
Zielona Góra  
tel. 620-56-64  
198/85

Data: .....  
 probki pobranej dnia 4.06. 1986 r.  
 dostarczonej dnia 6.06. 1986 r.  
 przez St. Wodniaka przy piśmie z dnia ..... za Nr .....  
 Znak próbki po 36 h pomp. zespółowego

## BADANIE FIZYCZNO-CHEMICZNE

Temperatura	°K	5
Mętność	mg/dm³ SiO₂	7
Barwa	mg/dm³ Pt	2,8
Zapach		6,45
Odczyn	pH	2,51
Twardość ogólna	m val/dm³	7,04
Twardość ogólna	m val/dm³	1,31
Twardość niewęglan.	stop.	3,67
Zasadowość	m val/dm³	1,2
Zasadowość alkal.	m val/dm³	2,4
Żelazo ogólne	mg/dm³ Fe	3,8
Mangan	mg/dm³ Mn	0,25
Chlorki	mg/dm³ Cl	31,5
Amoniak	mg/dm³ N	0,16
Azotyny	mg/dm³ N	0,023
Azotany	mg/dm³ N	3,5
Utlenialność	mg/dm³ O₂	1,4
Sucha pozostałość	mg/dm³	233
Pozostałość po praz.	mg/dm³	181
Strata przy prazieniu	mg/dm³	52
Zawiesiny	mg/dm³	
Zawiesiny lotne	mg/dm³	
Zawiesiny mineralne	mg/dm³	
Azot organiczny	mg/dm³ N	
Azot albuminowy	mg/dm³ N	
Siarczany	mg/dm³ SO₄	53,5
Siarkowodor	mg/dm³ H₂S	
Krzem	mg/dm³ SiO₂	
Chlor wolny	mg/dm³ Cl₂	
Tlen rozpuszczony	mg/dm³ O₂	
Dwutlenek węgla wolny	mg/dm³ CO₂	
Dwutlenek węgla agres.	mg/dm³ CO₂	0,12

## BADANIA BAKTERIOLOGICZNE

Ogólna liczba kolonii w 1 cm³ wody	na żelatynie po 48 h w temp. 293°K	130
Ogólna liczba kolonii w 1 cm³ wody	na agarze po 24 h w temp. 310°K	50
Miano coli	PN 100	0

UWAGI: Wskazywał bakterie grupy coli typu fekalnego 0

Orzeczenie:

Jakość wody nie odpowiada wymaganiom Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społ. z dn. 31.V.77 r. Dz. Urz. 18 poz. 72 z uwagi na zawiesinę pH, zawartość azotanów i azotanów, bakterie coli i bakterie grupy coli. Woda należy odebrać i odpuścić. Z uwagi na niskie pH i zawiesinę wody jest agresywna.



140/86  
Biuletyn Złotych  
Wód "Wodrol"  
Zielona Góra  
ul. 101, tel. 620-55-64  
Firma Projektowa

# BADANIE FIZYCZNO-CHEMICZNE

[illegible]

UWAGI:

Ogólna liczba kolonii w 1 cm<sup>3</sup> wody na zalewanie po 48 h w temp. 29,3°C

Ogólna liczba kolonii w 1 cm<sup>3</sup> wody na agarze po 24 h w temp. 310°K

Milano C.A.

# BADANIA BAKTERIOLOGICZNE

ingr Anna Kugelsh

Jakoby wody nie odpowiadają wymogom higienicznym. Woda w tym czasie  
 jest gęsta i ma nieprzyjemny zapach. Woda w tym czasie jest gęsta i ma nieprzyjemny zapach. Woda w tym czasie jest gęsta i ma nieprzyjemny zapach.



Badania technologiczne wody zmięszanej  
z otworów Nr 12, Nr 13 i Nr 14  
zgodnie z dn. 5.06.1986 r.

- I. Cel i zakres badań.
- II. Budowa laboratoryjnego filtra wodorowego.
- a/ zasorepienie zżoła.
- III. Omówienie wyników badań.
- IV. Wnioski i zalecenia.

I. W celu określenia możliwości oddzielenia i odmęglania wody

do stopnia odpowiadającego przepisom Zarządzenia Ministra

Zdrowia i Opieki Spoż. z dn. 31.V.77 r. Dz. Urz. 18 poz. 72 prze-

prowadzone filtrację zmięszanej wody w stosunku 9:14:9 i napowietr-

nej wody najpierw przez filtr żwirowy a następnie przez manganowy

a przedkolebant 15,10 i 5 m/h.

Wyniki badań przedstawiono na zestawieniu w załączniku.

II. Laboratoryjny filtr żwirowy składa się z żuży azkłej o gradacji

50 mm zakodowanej w tabeli 1 w tabeli 1 w tabeli 1 w tabeli 1

na w następującej kolejności / od dołu /:

1. część wstawkowa 1 30 mm nad nią warstwa żwiru o gradacji

5 - 10 mm

2. następna warstwa - 30 mm żwiru o gradacji 2-5 mm

3. trzecia warstwa - 30 mm płasku o gradacji 0,8 - 2,0 mm

4. warstwa warstwa filtracyjna - 800 mm płasku o gradacji

0,5 - 0,8 mm.

a/ Uaktywniony filtr manganowy powstaje z filtra żwirowego zasypa-

nego j.v. przez zasorepienie zżoła zwiżkami manganu, które

spędzają rolę katalizatora w reakcji utleniania zwiżków

manganu obecnego w uzdatnionej wodzie.

Zasorepienie zżoła dokonujemy w następujący sposób:

Zalany uprzednio przepływem zżoła 0,1 % roztworem stężeniu

manganowego  $\text{MnSO}_4/500$  g na 0,5 m<sup>3</sup> wody. Należy zrobić to tak, aby

zżoło było wypięzione tym roztworem, inn. trzeba zalewać zżoło

prądzie wody, która je wypiera. Po 24 godzinach kontroli spręża-

my obecną na zżoło stężeniu manganowego zalewając zżoło

0,1 % roztworem nadmanganianu potasu  $\text{KMnO}_4/500$  g na 0,5 m<sup>3</sup> wody/



Anna Kipolek

ST. PROJEKTANT

• 15 m/h. - 5 pa 61 m/h.

prekročila dovoljno a następuje przez tlić męzyczny z dowodem

2. Witterungsempfindlichkeit des Bodens

1. Harmonizing mode.

! Kzeten pokonno m/m v Avom fenevazetiz vtenozetizetiz nteo m

•AT •PISOTUM 7 •ETUACOTZ

6. Zardano woda surowa jak i uzdatniona jest egresywna.

• 5 m/h - 5 po 40709

*(Faint, illegible text at the bottom of the page)*

Przez Litę krajową z przedkoleją 15 m/h z następującą przez Litę

5. Podoljski Istarski župan i nadležni ministarstva i

5 - 15 м/ч позостатъ в надлъжне змъжкт менгмъ.

na podstawie danych z lat 1997-2000

4. Митинга змешчаных і непадзячаных вода праз літні змрок

9 4 1 9 usuna slarkowody oraz podnosz p.

...  
-- А Л И : М Л И : Г Л И ...

• 42 02 022222 22 222222

[illegible]

2. Pod względem bakteriologicznym woda z otworów nr 12 i 13 nie

•u2013o 2u00e9tu2013

описанъ въ 1-мъ изданіи въ 1840 г. въ 1-мъ изданіи въ 1840 г.

...иногда может быть то же самое.

МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА СПОСОБИЛА ВЪВЕСТИ МОЩНОТО ПЪРВЕНСТВО НА ТРОНА.

1. Содержание

na podstawie przeprowadzonych badań fizyko - chemicznych, bakteri-

• 06718910 WUHLKOW Bader •

•n1B11T11 BTU01M1B0BZ 030M0790

... ..

CONFIDENTIAL

ПОКА З ВНЕШНЕГО ОБЩЕСТВА СТАРИКА И ЕГО ВНЕШНЕГО ПАНЕОНОМ ОР



ST. PROJEKTANT

✓

10 M/1

五

.....

.....

Observationes symboli:

[illegible]

Rodzaj badania		Jednostka	A*	B*	C*	D*	E*	F*
Temperatura			K					
Miejsność			mg dm <sup>-3</sup> SiO <sub>2</sub>	6				
Barwa			mg dm <sup>-3</sup> Pt	872				
Zapach			pH	7,45				
Twardość ogólna			m val/dm <sup>3</sup>					
Twardość ogólna stop.			stop.					
Twardość niewęglan			m val/dm <sup>3</sup>	1,2				
Zasadowość alkal.			m val/dm <sup>3</sup>					
Żelazo ogólne			mg/dm <sup>3</sup> Fe	0,5	0,5	0,5		
Chlorki			mg/dm <sup>3</sup> Cl					
Amoniak			mg/dm <sup>3</sup> N					
Azotynny			mg/dm <sup>3</sup> N					
Azotanowy			mg/dm <sup>3</sup> N					
Ułecalność			mg/dm <sup>3</sup> O <sub>2</sub>					
Sucha pozostałość			mg/dm <sup>3</sup>					
Pozostałość po praż.			mg/dm <sup>3</sup> Mn	0,47	0,20	0,20		
Mangan			mg/dm <sup>3</sup> SO <sub>4</sub>					
Siarczany			mg/dm <sup>3</sup> H <sub>2</sub> S	2,4				
Siatkowodor			mg/dm <sup>3</sup> O <sub>2</sub>	11,0				
Tlen rozpuszczony			mg/dm <sup>3</sup> CO <sub>2</sub>	11,66				
Dwuilenek węgla wolny			mg/dm <sup>3</sup> CO <sub>2</sub>					
Dwuilenek węgla agres.			mg/dm <sup>3</sup> CO <sub>2</sub>					
			Ogólna liczba kolonii w 1 cm <sup>3</sup> wody:					
			a) na żelatynie po 48 h w temp. 29,3° K					
			b) na agarze po 24 h w temp. 31,0° K					
			Miano coli					



Zestawienie wyników analiz wody

1986-1987

Въ нѣмъ ! ! ! ! !

Rodzaj badania		Jednostka		Wyniki badań															
Temperatura		°K																	
Miejsce		mg dm <sup>3</sup> SiO <sub>2</sub>																	
Barwa		mg dm <sup>3</sup> Pt																	
Zapach		pH																	
Odczyn		m val/dm <sup>3</sup>																	
Twardość ogólna		m val/dm <sup>3</sup>																	
Twardość ogólna		stop.																	
Twardość niewęglan		m val/dm <sup>3</sup>																	
Twardość niewęglan		stop.																	
Zasadowość		m val dm <sup>3</sup>																	
Zasadowość alkal.		m val dm <sup>3</sup>																	
Żelazo ogólne		mg/dm <sup>3</sup> Fe																	
Chlorki		mg/dm <sup>3</sup> Cl																	
Amoniak		mg/dm <sup>3</sup> N																	
Azotynny		mg/dm <sup>3</sup> N																	
Azotany		mg dm <sup>3</sup> N																	
Udlenialność		mg/dm <sup>3</sup> O <sub>2</sub>																	
Sucha pozostałość		mg/dm <sup>3</sup>																	
Pozostałość po praz.		mg dm <sup>3</sup>																	
Mangan		mg/dm <sup>3</sup> Mn																	
Siarczany		mg/dm <sup>3</sup> SO <sub>4</sub>																	
Siarkowodor		mg/dm <sup>3</sup> H <sub>2</sub> S																	
Tlen rozpuszczony		mg dm <sup>3</sup> O <sub>2</sub>																	
Dwuilenc węgla wolny		mg/dm <sup>3</sup> CO <sub>2</sub>																	
Dwuilenc węgla agres.		mg/dm <sup>3</sup> CO <sub>2</sub>																	
Ogólna liczba kolonii		w 1 cm <sup>3</sup> wody:																	
a) na żelatynie po 48 h		w temp. 293° K																	
b) na agarze po 24 h		w temp. 310° K																	
Miano coli		szc.																	

Ocena jakości wody  
(skróty orzeczenia)

~~Podajcie filtry i napowietrzacz wody naj-  
lepiej przez filtr kulowy z przepływem 15 m³/h  
następuje przez filtr manometryczny uszczelniony uszczelnieniem przylgowym o ciśnieniu 0,5 - 1,5 MPa. Wzrost w czasie eksploatacji~~

\* Objektsname symbohi:

• *anyone* just *you*

.....

10 11 12

5. 1/2

A —  
B —  
C —  
D —  
E —  
F —

23 11 17



# Wyniki badania wody

Instytut Wodociągów i Kanalizacji  
Wód w Zielona Góra  
Laboratorium Fizyko-Chemiczne  
10-100 Zielona Góra  
620-56-64

Nr 137/86

Data

probi wody pobranej dnia 5.06. 1986 r.  
z wody Skrzyż Zagrodno  
dostarczonej dnia 6.06. 1986 r.  
przez W. Jaronika przy piśmie z dnia 19.06. 1986 r.  
Znak próbki

## BADANIE FIZYCZNO-CHEMICZNE

Temperatura . . . . . °K

Mętność . . . . . mg/dm<sup>3</sup> SiO<sub>2</sub>

Barwa . . . . . mg/dm<sup>3</sup> Pt

Zapach . . . . . 2,2

Odczyn . . . . . 7,3 pH

Twardość ogólna . . . . . 3,53 m val/dm<sup>3</sup>

Twardość ogólna . . . . . 9,9 stop.

Twardość niewęglan. . . . . 1,73 m val/dm<sup>3</sup>

Twardość niewęglan. . . . . 4,86 stop.

Zasadowość . . . . . 1,8 m val/dm<sup>3</sup>

Zasadowość alkal. . . . . n.w. m val/dm<sup>3</sup>

Zelazo ogólne . . . . . 0,5 mg/dm<sup>3</sup> Fe

Mangan . . . . . 0,10 mg/dm<sup>3</sup> Mn

Chlorki . . . . . 25,0 mg/dm<sup>3</sup> Cl

Amoniak . . . . . 0,40 mg/dm<sup>3</sup> N

Azotyny . . . . . 0,100 mg/dm<sup>3</sup> N

Azotany . . . . . 3,5 mg/dm<sup>3</sup> N

Utlenialność . . . . . 6,4 mg/dm<sup>3</sup> O<sub>2</sub>

Sucha pozostałość . . . . . 327 mg/dm<sup>3</sup>

Pozostałość po prz. . . . . 241 mg/dm<sup>3</sup>

Strata przy prażeniu . . . . . 86 mg/dm<sup>3</sup>

Zawiesiny . . . . . mg/dm<sup>3</sup>

Zawiesiny lotne . . . . . mg/dm<sup>3</sup>

Zawiesiny mineralne . . . . . mg/dm<sup>3</sup>

Azot organiczny . . . . . mg/dm<sup>3</sup> N

Azot albuminowy . . . . . mg/dm<sup>3</sup> N

Siarczany . . . . . 83,5 mg/dm<sup>3</sup> SO<sub>4</sub>

Siarkowodor . . . . . mg/dm<sup>3</sup> H<sub>2</sub>S

Krzem . . . . . mg/dm<sup>3</sup> SiO<sub>2</sub>

Chlor wolny . . . . . mg/dm<sup>3</sup> Cl<sub>2</sub>

Tlen rozpuszczony . . . . . mg/dm<sup>3</sup> O<sub>2</sub>

Dwutlenek węgla wolny . . . . . mg/dm<sup>3</sup> CO<sub>2</sub>

Dwutlenek węgla agres. . . . . mg/dm<sup>3</sup> CO<sub>2</sub>

Fluorki . . . . . 02 mg/dm<sup>3</sup> F

## BADANIA BAKTERIOLOGICZNE

Ogólna liczba kolonii w 1 cm<sup>3</sup> wody na żelatynie po 48 h w temp. 293°K

Ogólna liczba kolonii w 1 cm<sup>3</sup> wody na agarze po 24 h w temp. 310°K

Miano coli

UWAGI:

Orzeczenie:

Woda pod względem fizyko-chemicznym odbiega od wymagań Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spoż. z dn. 31.V.77 r. Dz. Ust. 18 poz. 72 z uwagi na wysoką mętność, barwę i utlenialność.

ST. PROJEKTANT

mgr Anna Kwolek



Stacja Epidemiologiczna  
Instytut Epidemiologiczny

Wynik badania 1472/Z/86

Opis

próbki wody pobranej dnia 86-06-05

z otworu nr 12

dotarczonej dnia 86-06-05

Przebieg choroby. Zmierzanie w wodzie "Wodociąg Zielona Góra"  
w dniu 86-06-03 znak : TK-49/46/86  
znak próbki Zagrodno

-----  
Ilośćowa analiza chromatograficzna 86-06-11  
-----  
Próbki chloroformowe  
-----  
Próbki sum

Próbki sum	mg/dm3	Próbki	mg/dm3
0,00000	0,00000	Próbki	0,00000
0,00000	0,00000	Próbki	0,00000
0,00000	0,00000	Próbki	0,00000
0,00000	0,00000	Próbki	0,00000

O r z e k z e n i e

W badanej próbce wody nie stwierdzono występowania  
chloroformowanych i fosforoformowanych.

Orzeczenie

mgr B. Kozłowski

podpis nieczytelny

Kierownik Zakładu Higieny  
Komunalnej

mgr inż. Stanisław Wojsko

Analiza mgr B. Kozłowska

Wskazówki przygotowania mgr B. Kozłowski

Za zgodności:

St. Kozłowski  
mgr B. Kozłowski

2018







mgr. Henryk Szepien  
mgr. Stanisław Szepien  
mgr. Stanisław Szepien

St. Piskanti

Na zgodność odbioru:

mgr. Józef. Barbara Kuciońska

Analiza: Asystent

Wskazy przygotować:

B. Kozłowski

W badanej próbce wody nie stwierdzono występowania chloroformu i jego pochodnych

O z e z o n i e

0,00000	mg/dm <sup>3</sup> DDT	0,00000	mg/dm <sup>3</sup> DDT
0,00000	mg/dm <sup>3</sup> DDT	0,00000	mg/dm <sup>3</sup> DDT
0,00000	mg/dm <sup>3</sup> DDT	0,00000	mg/dm <sup>3</sup> DDT
0,00000	mg/dm <sup>3</sup> DDT	0,00000	mg/dm <sup>3</sup> DDT
0,00000	mg/dm <sup>3</sup> DDT	0,00000	mg/dm <sup>3</sup> DDT

Występowanie chloroformu i jego pochodnych

86.06.11

Analiza chromatograficzna

Wzorki: Zagroźno

Wzorki wody pobranej dnia 86-06-05  
z miejscowości: Zagroźno, wód "WODOK" zlożona przez  
1. Zgodności 104 przy prot. z dnia 86-06-03 znak: WK-40/46/86

Wynik badania 174/2/86

Stacja wodociągowa

Wzorki



mgr B. Kozłowski  
mgr B. Kosiński

na zgodność podpisu:

mgr B. Kosiński  
mgr B. Kozłowski  
mgr B. Kosiński  
mgr B. Kosiński  
mgr B. Kosiński

mgr B. Kosiński  
mgr B. Kosiński

W badanej próbce wody nie stwierdzono występowania chloroorganicznych i fosforoorganicznych

o t e z e n i e

mgr B. Kosiński	mgr B. Kosiński	mgr B. Kosiński	mgr B. Kosiński	mgr B. Kosiński	mgr B. Kosiński
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Wynik badania 1471/E/86

mgr B. Kosiński  
mgr B. Kosiński  
mgr B. Kosiński  
mgr B. Kosiński  
mgr B. Kosiński

mgr B. Kosiński  
mgr B. Kosiński  
mgr B. Kosiński  
mgr B. Kosiński  
mgr B. Kosiński



upr. nr 40150

nr 1471/74/2/86

St. Projekt

za zgodność odpisu:

de A. Stasiak

Analityczny

Kierownik  
Biura Higieny Komunalnej  
mgr inż. Stanisław Wojdyło

Nr		Znak przy		Detergeny		anionowe	
1	1471	1	1471	1	0,04	1	0,20
2	1472	1	1472	1	0,006	1	0,04
3	1473	1	1473	1	0,02	1	0,30
4	1474	1	1474	1	0,01	1	0,30

Wzrost badanie  
4 prób wody dostarczonych do badania w dniu 86-06-05 przez  
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę "WONHOL"  
w Zielonej Górze, al. Zjednoczenia 104 przy piśmie z dnia  
86-06-08 znak: PR-48/46/86  
Próbę pobrano w dniu 86-06-05 w miejscowości Zagrodno.

Stacja  
Hydrobiologia  
1471/74/2/86

ODPIS



$I_2$  106 15  $I_a$   
 $I_1$  106 15  $I_a$

bioorganic  
(520.006) - 2 bud  
12 PUT-0

MEMBERE AQUARIUM GEOLOGICAE  
w. Leznoy  
Nr inw. H-2552





$\frac{1}{2}$

bud. malacety

(average) 2 bed  
 17 PUT - U  
 hydroponic beet  
 magnesium / no dirt  
 - leaf + stative growing  
 positively

WYDZIAŁ GÉOLOGICZNY  
w LEONIC  
Nr inw. H-2552

5 km.